

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 7

Номер прибора: 1600740

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,96	38,25	13,71	36,557	41,619	-5,062	0,588	0,550	0,372	0,425
24.03.2024 23	24,00	53,39	38,04	15,35	35,153	40,031	-4,878	0,588	0,550	0,369	0,421
25.03.2024 23	24,00	49,71	36,02	13,69	31,292	35,632	-4,339	0,588	0,550	0,306	0,349
26.03.2024 23	24,00	51,02	41,42	9,60	50,030	56,852	-6,822	0,588	0,550	0,456	0,518
27.03.2024 23	24,00	58,45	38,04	20,41	20,363	23,284	-2,920	0,588	0,550	0,398	0,456
28.03.2024 23	24,00	53,94	34,29	19,65	16,301	18,669	-2,367	0,588	0,550	0,277	0,318
29.03.2024 23	24,00	51,16	29,89	21,27	6,818	7,846	-1,028	0,588	0,550	0,165	0,190
30.03.2024 23	24,00	47,94	29,44	18,50	7,745	8,929	-1,184	0,588	0,550	0,172	0,198
31.03.2024 23	24,00	38,99	30,00	8,99	13,883	15,889	-2,006	0,588	0,550	0,177	0,203
01.04.2024 23	24,00	40,46	28,23	12,23	6,687	7,640	-0,954	0,588	0,550	0,120	0,137
02.04.2024 23	24,00	35,89	30,27	5,62	4,864	6,035	-1,171	0,588	0,550	0,095	0,116
03.04.2024 23	24,00	25,72	27,12	-1,40	2,262	2,864	-0,601	0,588	0,550	0,020	0,024
04.04.2024 23	24,00	47,34	30,69	16,65	11,741	13,235	-1,495	0,588	0,550	0,187	0,211
05.04.2024 23	24,00	38,93	30,07	8,86	5,072	5,939	-0,867	0,588	0,550	0,083	0,096
06.04.2024 23	24,00	47,75	30,49	17,26	13,787	15,528	-1,741	0,588	0,550	0,186	0,210
07.04.2024 23	24,00	36,90	29,61	7,29	10,673	12,052	-1,379	0,588	0,550	0,145	0,164
08.04.2024 23	24,00	33,67	24,09	9,58	4,240	4,724	-0,484	0,588	0,550	0,050	0,056
09.04.2024 23	24,00	34,22	28,57	5,65	5,570	6,279	-0,709	0,588	0,550	0,090	0,101
10.04.2024 23	24,00	25,68	29,12	-3,44	3,840	4,620	-0,780	0,588	0,550	0,031	0,036
11.04.2024 23	24,00	43,14	27,62	15,52	7,370	8,162	-0,792	0,588	0,550	0,116	0,128
12.04.2024 23	24,00	44,74	27,42	17,32	6,132	6,764	-0,632	0,588	0,550	0,122	0,135
13.04.2024 23	24,00	41,80	26,49	15,31	6,124	6,696	-0,572	0,588	0,550	0,102	0,111
14.04.2024 23	24,00	41,36	26,59	14,77	4,393	4,790	-0,397	0,588	0,550	0,089	0,097
15.04.2024 23	24,00	22,74	29,83	-7,09	0,000	0,808	-0,808	0,588	0,550	0,000	-0,025
16.04.2024 23	24,00	22,37	25,33	-2,96	0,000	0,332	-0,332	0,588	0,550	0,000	-0,009
17.04.2024 23	24,00	23,52	24,04	-0,52	0,000	0,033	-0,033	0,588	0,550	0,000	-0,001
18.04.2024 23	24,00	24,66	21,67	2,99	0,000	0,000	0,000	0,588	0,550	0,000	0,000
19.04.2024 23	24,00	23,64	21,02	2,62	0,000	0,000	0,000	0,588	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	39,68	29,77	9,91	11,104	12,688	-1,584	0,588	0,550	0,147	0,167
Итого	672,00				310,898	355,252	-44,354			4,127	4,666

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	9197,306	7282,910	151,814
20.04.2024	9508,204	7638,163	155,941

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru