

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 11

Номер прибора: 1002978

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
23.11.2023 23	24,00	60,46	49,33	11,13	0,000	56,164	-56,164	0,000	0,622
24.11.2023 23	24,00	59,26	45,97	13,29	0,000	43,676	-43,676	0,000	0,544
25.11.2023 23	24,00	61,62	39,40	22,22	0,000	17,382	-17,382	0,000	0,389
26.11.2023 23	24,00	59,05	40,50	18,55	0,000	20,134	-20,134	0,000	0,350
27.11.2023 23	24,00	59,48	46,82	12,66	0,000	47,207	-47,207	0,000	0,584
28.11.2023 23	24,00	61,55	48,85	12,70	0,000	51,314	-51,314	0,000	0,634
29.11.2023 23	24,00	59,38	43,64	15,74	0,000	31,846	-31,846	0,000	0,500
30.11.2023 23	24,00	58,08	42,28	15,80	0,000	30,869	-30,869	0,000	0,483
01.12.2023 23	24,00	58,14	40,43	17,71	0,000	24,819	-24,819	0,000	0,429
02.12.2023 23	24,00	58,16	36,92	21,24	0,000	15,865	-15,865	0,000	0,331
03.12.2023 23	24,00	57,47	36,02	21,45	0,000	15,044	-15,044	0,000	0,323
04.12.2023 23	24,00	56,70	39,36	17,34	0,000	22,322	-22,322	0,000	0,384
05.12.2023 23	24,00	59,85	48,40	11,45	0,000	53,938	-53,938	0,000	0,622
06.12.2023 23	24,00	59,21	48,24	10,97	0,000	54,514	-54,514	0,000	0,592
07.12.2023 23	24,00	58,92	46,37	12,55	0,000	44,256	-44,256	0,000	0,550
08.12.2023 23	24,00	58,05	43,74	14,31	0,000	31,904	-31,904	0,000	0,445
09.12.2023 23	24,00	59,06	38,94	20,12	4,353	20,274	-15,921	0,092	0,386
10.12.2023 23	22,71	57,43	41,47	15,96	21,972	29,117	-7,145	0,354	0,429
11.12.2023 23	20,18	58,25	41,55	16,70	17,300	27,252	-9,952	0,297	0,362
12.12.2023 23	24,00	57,95	40,50	17,45	20,122	24,593	-4,471	0,351	0,429
13.12.2023 23	20,47	57,70	42,65	15,05	21,452	32,000	-10,548	0,326	0,398
14.12.2023 23	13,47	58,30	44,40	13,90	14,173	36,968	-22,795	0,217	0,266
15.12.2023 23	21,53	57,90	41,17	16,73	16,796	24,776	-7,980	0,288	0,355
16.12.2023 23	5,53	56,90	47,26	9,64	4,664	51,438	-46,774	0,079	0,097
17.12.2023 23	0,00	60,11	47,66	12,45	0,000	57,420	-57,420	0,000	0,000
18.12.2023 23	0,00	62,01	50,22	11,79	0,000	58,427	-58,427	0,000	0,000
19.12.2023 23	1,64	60,94	49,01	11,93	0,000	49,385	-49,385	0,000	0,004
20.12.2023 23	20,64	62,42	44,78	17,64	20,951	31,788	-10,837	0,379	0,472
21.12.2023 23	23,53	62,65	41,74	20,91	17,039	22,075	-5,036	0,358	0,449
22.12.2023 23	22,71	61,19	40,12	21,07	14,760	20,911	-6,151	0,318	0,401
Среднее	20,15	59,27	43,59	15,68	5,786	34,923	-29,137	0,102	0,394
Итого	604,42				173,582	1047,678	-874,096	3,059	11,829

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
23.11.2023	3,980	291,506	0,127	3,378
22.12.2023	177,562	1339,184	3,186	15,207

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 11

Номер прибора: 1002978

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	W, Гкал
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
23.11.2023	24,00	60,46	0,000	49,33	56,164	11,13	-56,164	0,625
24.11.2023	24,00	59,26	0,000	45,97	43,676	13,29	-43,676	0,580
25.11.2023	24,00	61,62	0,000	39,40	17,382	22,22	-17,382	0,386
26.11.2023	24,00	59,05	0,000	40,50	20,134	18,55	-20,134	0,373
27.11.2023	24,00	59,48	0,000	46,82	47,207	12,66	-47,207	0,598
28.11.2023	24,00	61,55	0,000	48,85	51,314	12,70	-51,314	0,652
29.11.2023	24,00	59,38	0,000	43,64	31,846	15,74	-31,846	0,501
30.11.2023	24,00	58,08	0,000	42,28	30,869	15,80	-30,869	0,488
01.12.2023	24,00	58,14	0,000	40,43	24,819	17,71	-24,819	0,440
02.12.2023	24,00	58,16	0,000	36,92	15,865	21,24	-15,865	0,337
03.12.2023	24,00	57,47	0,000	36,02	15,044	21,45	-15,044	0,323
04.12.2023	24,00	56,70	0,000	39,36	22,322	17,34	-22,322	0,387
05.12.2023	24,00	59,85	0,000	48,40	53,938	11,45	-53,938	0,618
06.12.2023	24,00	59,21	0,000	48,24	54,514	10,97	-54,514	0,598
07.12.2023	24,00	58,92	0,000	46,37	44,256	12,55	-44,256	0,555
08.12.2023	24,00	58,05	0,000	43,74	31,904	14,31	-31,904	0,457
09.12.2023	24,00	59,06	4,353	38,94	20,274	20,12	-15,921	0,408
10.12.2023	22,71	57,43	21,972	41,47	29,117	15,96	-7,145	0,465
11.12.2023	20,18	58,25	17,300	41,55	27,252	16,70	-9,952	0,455
12.12.2023	24,00	57,95	20,122	40,50	24,593	17,45	-4,471	0,429
13.12.2023	20,47	57,70	21,452	42,65	32,000	15,05	-10,548	0,482
14.12.2023	13,47	58,30	14,173	44,40	36,968	13,90	-22,795	0,514
15.12.2023	21,53	57,90	16,796	41,17	24,776	16,73	-7,980	0,415
16.12.2023	5,53	56,90	4,664	47,26	51,438	9,64	-46,774	0,496
17.12.2023	0,00	60,11	0,000	47,66	57,420	12,45	-57,420	0,715
18.12.2023	0,00	62,01	0,000	50,22	58,427	11,79	-58,427	0,689
19.12.2023	1,64	60,94	0,000	49,01	49,385	11,93	-49,385	0,589
20.12.2023	20,64	62,42	20,951	44,78	31,788	17,64	-10,837	0,561
21.12.2023	23,53	62,65	17,039	41,74	22,075	20,91	-5,036	0,462
22.12.2023	22,71	61,19	14,760	40,12	20,911	21,07	-6,151	0,441
Среднее	20,15	59,27	5,786	43,59	34,923	15,68	-29,137	0,501
Итого	604,42		173,582		1047,678		-874,096	15,036

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб., ч
23.11.2023	3,980	291,506	3,378	3797,51
22.12.2023	177,562	1339,184	15,207	4401,93

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1