

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Пушкина, д. 13

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202241

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	22,71	21,85	0,86	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	22,48	21,64	0,84	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	23,77	23,01	0,76	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	23,32	23,13	22,34	0,79	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	23,97	22,91	22,11	0,80	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	22,67	21,94	0,73	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	30,87	29,01	1,86	25,069	25,126	-0,058	6,118	5,608	0,127	0,126
17.11.2023 23	24,00	54,00	49,09	4,91	93,213	93,326	-0,112	6,118	5,608	0,460	0,456
18.11.2023 23	24,00	54,71	49,64	5,07	92,392	92,908	-0,516	6,118	5,608	0,470	0,470
19.11.2023 23	24,00	52,15	47,51	4,64	92,209	91,907	0,301	6,118	5,608	0,430	0,426
20.11.2023 23	24,00	51,91	47,19	4,72	91,330	90,931	0,400	6,118	5,608	0,430	0,425
21.11.2023 23	24,00	56,12	50,51	5,61	90,653	90,203	0,450	6,118	5,608	0,508	0,505
22.11.2023 23	24,00	54,78	49,45	5,33	90,219	90,050	0,170	6,118	5,608	0,482	0,476
Среднее	23,94	37,86	35,02	2,84	44,237	44,189	0,049	6,118	5,608	0,224	0,222
Итого	311,28				575,086	574,451	0,635			2,907	2,883

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	140,271	144,265	-653,640
22.11.2023	143,178	147,148	-653,005

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru