

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	20,79	20,91	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	20,49	20,38	0,11	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,43	21,20	0,23	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	20,89	20,79	0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	20,90	20,79	0,11	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	19,52	20,44	-0,92	0,699	0,599	0,100	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	18,75	19,51	-0,76	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	27,82	24,22	3,60	28,038	27,738	0,300	6,118	5,608	0,253	0,251
18.11.2023 23	24,00	47,63	37,92	9,71	65,887	65,152	0,735	6,118	5,608	0,636	0,629
19.11.2023 23	24,00	38,42	32,17	6,25	39,128	38,571	0,557	6,118	5,608	0,360	0,354
20.11.2023 23	24,00	45,26	35,81	9,45	58,529	58,444	0,085	6,118	5,608	0,545	0,545
21.11.2023 23	24,00	50,47	38,41	12,06	58,784	58,088	0,696	6,118	5,608	0,709	0,700
22.11.2023 23	24,00	54,39	42,22	12,17	65,186	64,251	0,935	6,118	5,608	0,794	0,782
Среднее	24,00	31,29	27,29	4,00	24,327	24,065	0,262	6,118	5,608	0,254	0,251
Итого	312,00				316,251	312,843	3,408			3,298	3,262

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	31262,331	31364,583	393,511	394,513
22.11.2023 23	31578,582	31677,426	396,809	397,775

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru