

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.03.2024 23	24,00	52,14	26,35	25,79	6,950	0,000	6,950	0,915	0,000	6,950	0,294
23.03.2024 23	24,00	51,44	26,04	25,40	5,600	0,000	5,600	0,914	0,000	5,600	0,237
24.03.2024 23	23,82	53,25	26,03	27,22	6,640	0,000	6,640	0,907	0,000	6,640	0,291
25.03.2024 23	24,00	53,44	25,36	28,08	5,810	0,000	5,810	0,902	0,000	5,810	0,255
26.03.2024 23	24,00	47,31	25,25	22,06	7,370	0,000	7,370	0,911	0,000	7,370	0,263
27.03.2024 23	24,00	50,42	25,80	24,62	6,310	0,000	6,310	0,916	0,000	6,310	0,258
28.03.2024 23	24,00	52,05	25,90	26,15	5,970	0,000	5,970	0,917	0,000	5,970	0,257
29.03.2024 23	24,00	52,00	26,27	25,73	5,890	0,000	5,890	0,923	0,000	5,890	0,249
30.03.2024 23	24,00	52,20	26,98	25,22	6,380	0,000	6,380	0,920	0,000	6,380	0,273
31.03.2024 23	24,00	53,74	26,92	26,82	6,230	0,000	6,230	0,920	0,000	6,230	0,273
01.04.2024 23	24,00	51,70	25,12	26,58	6,300	0,000	6,300	0,918	0,000	6,300	0,264
02.04.2024 23	24,00	51,24	24,79	26,45	6,360	0,000	6,360	0,910	0,000	6,360	0,264
03.04.2024 23	24,00	52,71	22,71	30,00	6,070	0,000	6,070	0,906	0,000	6,070	0,266
04.04.2024 23	24,00	52,65	23,76	28,89	5,560	0,000	5,560	0,914	0,000	5,560	0,238
05.04.2024 23	24,00	51,61	24,28	27,33	6,340	0,000	6,340	0,913	0,000	6,340	0,270
06.04.2024 23	24,00	51,72	24,19	27,53	5,830	0,000	5,830	0,909	0,000	5,830	0,248
07.04.2024 23	24,00	51,85	24,12	27,73	6,550	0,000	6,550	0,912	0,000	6,550	0,279
08.04.2024 23	21,90	51,63	22,14	29,49	5,460	0,000	5,460	0,895	0,000	5,460	0,231
09.04.2024 23	24,00	50,76	23,62	27,14	5,670	0,000	5,670	0,915	0,000	5,670	0,240
10.04.2024 23	24,00	50,58	22,33	28,25	5,990	0,000	5,990	0,913	0,000	5,990	0,251
11.04.2024 23	24,00	48,16	23,75	24,41	6,200	0,000	6,200	0,908	0,000	6,200	0,244
12.04.2024 23	24,00	49,82	23,98	25,84	5,680	0,000	5,680	0,910	0,000	5,680	0,232
13.04.2024 23	24,00	50,39	22,77	27,62	5,580	0,000	5,580	0,909	0,000	5,580	0,243
14.04.2024 23	24,00	49,37	23,85	25,52	6,510	0,000	6,510	0,910	0,000	6,510	0,264
15.04.2024 23	24,00	52,59	22,05	30,54	5,670	0,000	5,670	0,911	0,000	5,670	0,248
16.04.2024 23	24,00	51,01	21,45	29,56	5,840	0,000	5,840	0,910	0,000	5,840	0,251
17.04.2024 23	23,82	49,86	21,46	28,40	5,890	0,000	5,890	0,908	0,000	5,890	0,257
18.04.2024 23	23,82	53,02	21,96	31,06	5,610	0,000	5,610	0,824	0,000	5,610	0,253
19.04.2024 23	24,00	52,52	21,70	30,82	6,120	0,000	6,120	0,888	0,000	6,120	0,275
20.04.2024 23	24,00	51,67	21,52	30,15	5,840	0,000	5,840	0,911	0,000	5,840	0,261
Среднее	23,91	51,43	24,08	27,35	6,074	0,000	6,074	0,908	0,000	6,074	0,258
Итого	717,35				182,220	0,000	182,220			182,220	7,728

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.03.2024 23	5191,677	7929,306	-120,345
20.04.2024 23	5373,897	7929,306	-112,617

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1