

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.05.2024 23	24,00	48,70	20,80	27,90	6,270	0,000	6,270	0,903	0,000	6,270	0,251
23.05.2024 23	24,00	51,47	21,14	30,33	6,120	0,000	6,120	0,903	0,000	6,120	0,273
24.05.2024 23	24,00	54,86	21,82	33,04	6,040	0,000	6,040	0,926	0,000	6,040	0,278
25.05.2024 23	24,00	54,12	22,45	31,67	6,070	0,000	6,070	0,936	0,000	6,070	0,275
26.05.2024 23	24,00	55,27	22,41	32,86	6,130	0,000	6,130	0,923	0,000	6,130	0,292
27.05.2024 23	24,00	30,62	21,86	8,76	5,010	0,000	5,010	0,266	0,000	5,010	0,102
28.05.2024 23	24,00	22,17	21,52	0,65	4,360	0,000	4,360	0,187	0,000	4,360	0,052
29.05.2024 23	24,00	20,69	21,23	-0,54	3,740	0,000	3,740	0,172	0,000	3,740	0,039
Среднее	24,00	42,24	21,65	20,58	5,468	0,000	5,468	0,652	0,000	5,468	0,195
Итого	192,00				43,740	0,000	43,740			43,740	1,562

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.05.2024 23	5554,987	7929,306	-104,846
29.05.2024 23	5598,727	7929,306	-103,284

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1