

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Водолей"

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 9

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1202541

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	58,93	51,61	7,32	48,100	43,600	4,500	0,392	0,343	4,500	0,526
23.03.2024 23	24,00	59,00	49,34	9,66	51,000	44,200	6,800	0,392	0,343	6,800	0,738
24.03.2024 23	24,00	60,63	50,42	10,21	51,100	42,900	8,200	0,392	0,343	8,200	0,826
25.03.2024 23	24,00	60,59	50,38	10,21	51,500	44,400	7,100	0,392	0,343	7,100	0,786
26.03.2024 23	24,00	55,38	45,62	9,76	48,400	40,000	8,400	0,392	0,343	8,400	0,704
27.03.2024 23	24,00	57,64	48,80	8,84	57,700	50,800	6,900	0,392	0,343	6,900	0,754
28.03.2024 23	24,00	58,85	49,69	9,16	56,400	49,500	6,900	0,392	0,343	6,900	0,764
29.03.2024 23	24,00	58,11	49,24	8,87	54,600	48,600	6,000	0,392	0,343	6,000	0,698
30.03.2024 23	24,00	58,40	49,34	9,06	53,400	47,700	5,700	0,392	0,343	5,700	0,686
31.03.2024 23	24,00	59,76	50,26	9,50	54,000	46,300	7,700	0,392	0,343	7,700	0,796
01.04.2024 23	24,00	57,12	48,51	8,61	54,600	47,500	7,100	0,392	0,343	7,100	0,723
02.04.2024 23	24,00	56,55	47,87	8,68	53,400	46,400	7,000	0,392	0,343	7,000	0,708
03.04.2024 23	24,00	59,00	48,84	10,16	51,600	44,900	6,700	0,392	0,343	6,700	0,762
04.04.2024 23	24,00	59,42	49,28	10,14	50,100	43,600	6,500	0,392	0,343	6,500	0,740
05.04.2024 23	24,00	57,88	48,01	9,87	48,100	41,600	6,500	0,392	0,343	6,500	0,706
06.04.2024 23	24,00	58,53	48,04	10,49	48,900	40,100	8,800	0,392	0,343	8,800	0,822
07.04.2024 23	24,00	58,71	48,14	10,57	48,700	40,900	7,800	0,392	0,343	7,800	0,788
08.04.2024 23	24,00	59,01	46,63	12,38	41,900	34,500	7,400	0,392	0,343	7,400	0,716
09.04.2024 23	24,00	57,01	47,59	9,42	51,300	43,600	7,700	0,392	0,343	7,700	0,755
10.04.2024 23	24,00	57,67	47,55	10,12	49,100	41,200	7,900	0,392	0,343	7,900	0,768
11.04.2024 23	24,00	54,64	45,32	9,32	47,500	39,900	7,600	0,392	0,343	7,600	0,698
12.04.2024 23	24,00	56,49	46,67	9,82	47,700	41,200	6,500	0,392	0,343	6,500	0,687
13.04.2024 23	24,00	57,25	45,19	12,06	37,700	30,300	7,400	0,392	0,343	7,400	0,715
14.04.2024 23	24,00	55,70	45,67	10,03	45,200	36,000	9,200	0,392	0,343	9,200	0,771
15.04.2024 23	24,00	60,81	48,92	11,89	45,700	38,700	7,000	0,392	0,343	7,000	0,790
16.04.2024 23	24,00	57,21	46,54	10,67	45,600	38,200	7,400	0,392	0,343	7,400	0,744
17.04.2024 23	24,00	55,39	45,25	10,14	44,900	37,300	7,600	0,392	0,343	7,600	0,721
18.04.2024 23	24,00	61,07	47,12	13,95	36,500	29,300	7,200	0,392	0,343	7,200	0,746
19.04.2024 23	24,00	60,47	47,00	13,47	37,200	30,400	6,800	0,392	0,343	6,800	0,717
20.04.2024 23	24,00	58,10	47,20	10,90	45,700	38,700	7,000	0,392	0,343	7,000	0,750
Среднее	24,00	58,18	48,00	10,18	47,813	40,945	7,177	0,392	0,343	7,177	0,737
Итого	720,00				1457,600	1242,300	215,300			215,300	22,107

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	4862,992	685,202
20.04.2024	5069,017	707,308

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru