

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: ТСЖ "Водолей"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 9

Номер прибора: 1202541

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2024 23	24,00	57,55	44,63	12,92	33,700	25,800	7,900	0,392	0,343	7,900	0,708
23.05.2024 23	24,00	59,05	47,29	11,76	41,600	34,700	6,900	0,392	0,343	6,900	0,754
24.05.2024 23	24,00	60,46	51,41	9,05	63,000	57,000	6,000	0,392	0,343	6,000	0,805
25.05.2024 23	24,00	58,58	51,65	6,93	80,000	73,800	6,200	0,392	0,343	6,200	0,799
26.05.2024 23	24,00	59,96	52,58	7,38	79,000	72,500	6,500	0,392	0,343	6,500	0,843
27.05.2024 23	24,00	28,96	24,67	4,29	0,000	0,000	0,000	0,392	0,343	0,000	0,000
28.05.2024 23	24,00	21,97	21,65	0,32	0,000	0,000	0,000	0,392	0,343	0,000	0,000
29.05.2024 23	24,00	20,95	20,76	0,19	0,000	0,000	0,000	0,392	0,343	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,94	39,33	6,60	36,521	32,553	4,187	0,392	0,343	4,187	0,489
Итого	192,00				297,300	263,800	33,500			33,500	3,909

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2024	5273,577	730,189
20.06.2024	5305,324	734,098

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru