

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 36

Номер прибора: 1318768

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	21,63	21,26	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	21,15	20,64	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	22,36	21,69	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,56	21,12	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,65	21,07	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	21,77	21,14	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	21,94	22,34	21,92	0,203	0,000	0,203	6,118	5,608	-0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	29,69	28,51	3,30	143,017	137,788	5,230	6,118	5,608	0,470	0,455
18.11.2023 23	24,00	46,63	42,60	4,06	361,064	349,429	11,634	6,118	5,608	1,469	1,419
19.11.2023 23	24,00	43,37	40,23	3,88	307,061	298,445	8,616	6,118	5,608	1,199	1,158
20.11.2023 23	24,00	45,13	41,25	3,83	335,137	325,709	9,428	6,118	5,608	1,284	1,247
21.11.2023 23	24,00	47,84	42,54	5,29	298,168	291,242	6,926	6,118	5,608	1,579	1,541
22.11.2023 23	24,00	50,08	43,72	6,51	262,452	258,746	3,706	6,118	5,608	1,707	1,684
Среднее	24,00	31,91	29,85	3,75	131,315	127,797	3,519	6,118	5,608	0,593	0,577
Итого	312,00				1707,101	1661,358	45,743			7,709	7,504

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	-1563,538	673,931
22.11.2023	-1517,795	681,640

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru