

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 38

Номер прибора: 1412739

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	22,22	21,55	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	21,72	20,87	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,86	20,92	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,69	21,06	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,66	21,00	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	21,26	20,29	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	21,30	20,47	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	29,78	27,78	4,24	58,513	59,180	-0,666	5,996	5,496	0,240	0,251
18.11.2023 23	24,00	47,26	42,61	4,65	139,694	139,940	-0,246	5,996	5,496	0,650	0,651
19.11.2023 23	24,00	43,49	40,55	4,52	115,123	115,050	0,073	5,996	5,496	0,521	0,520
20.11.2023 23	24,00	45,80	41,42	4,33	128,712	128,830	-0,118	5,996	5,496	0,558	0,558
21.11.2023 23	24,00	48,55	42,86	5,69	114,469	114,543	-0,075	5,996	5,496	0,651	0,652
22.11.2023 23	24,00	50,89	44,22	6,74	101,606	101,808	-0,202	5,996	5,496	0,685	0,686
Среднее	24,00	32,11	29,66	2,32	50,624	50,719	-0,095	5,996	5,496	0,254	0,255
Итого	312,00				658,117	659,351	-1,234			3,305	3,317

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	1863,646	446,255
22.11.2023	1862,412	449,559

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru