

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 98911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	50,32	40,97	9,35	115,725	119,376	-3,651	6,000	5,500	1,081	1,116
24.03.2024 23	24,00	51,78	41,81	9,97	116,022	119,426	-3,404	6,000	5,500	1,155	1,190
25.03.2024 23	24,00	49,86	40,12	9,75	102,002	105,042	-3,040	6,000	5,500	0,994	1,024
26.03.2024 23	22,99	50,02	41,00	9,02	122,263	124,791	-2,528	6,000	5,500	1,101	1,125
27.03.2024 23	24,00	49,82	40,92	8,90	127,511	129,646	-2,135	6,000	5,500	1,134	1,154
28.03.2024 23	24,00	51,68	42,29	9,39	129,438	131,579	-2,142	6,000	5,500	1,214	1,235
29.03.2024 23	24,00	50,17	41,44	8,73	128,271	129,966	-1,695	6,000	5,500	1,118	1,134
30.03.2024 23	24,00	49,58	41,30	8,28	130,717	133,147	-2,430	6,000	5,500	1,082	1,103
31.03.2024 23	23,20	50,78	42,23	8,54	127,239	130,610	-3,371	6,000	5,500	1,086	1,116
01.04.2024 23	24,00	47,11	38,32	8,79	66,010	67,339	-1,329	6,000	5,500	0,577	0,592
02.04.2024 23	24,00	46,54	39,02	7,52	94,518	96,419	-1,901	6,000	5,500	0,713	0,725
03.04.2024 23	24,00	34,67	27,47	7,20	10,067	10,156	-0,089	6,000	5,500	0,073	0,073
04.04.2024 23	24,00	46,44	40,12	6,31	157,950	158,315	-0,365	6,000	5,500	0,995	1,000
05.04.2024 23	24,00	43,23	37,49	5,74	81,575	82,737	-1,162	6,000	5,500	0,470	0,475
06.04.2024 23	24,00	45,65	36,30	9,35	58,550	58,405	0,145	6,000	5,500	0,547	0,546
07.04.2024 23	24,00	46,47	38,97	7,50	78,562	78,738	-0,175	6,000	5,500	0,589	0,591
08.04.2024 23	24,00	43,66	34,97	8,69	56,217	55,405	0,811	6,000	5,500	0,484	0,482
09.04.2024 23	24,00	50,57	43,08	7,49	129,796	126,697	3,099	6,000	5,500	0,970	0,949
10.04.2024 23	24,00	18,24	18,91	-0,66	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
11.04.2024 23	24,00	17,18	17,62	-0,44	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
12.04.2024 23	24,00	16,90	17,31	-0,41	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
13.04.2024 23	24,00	16,77	17,10	-0,33	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
14.04.2024 23	24,00	16,56	17,16	-0,59	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
15.04.2024 23	24,00	16,82	17,47	-0,65	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
16.04.2024 23	24,00	17,03	17,47	-0,44	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
17.04.2024 23	24,00	17,56	17,72	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
Среднее	23,93	38,29	32,64	5,65	70,478	71,454	-0,975	6,000	5,500	0,592	0,601
Итого	622,19				1832,431	1857,793	-25,362			15,384	15,630

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	33495,944	30569,561	363,325
17.04.2024	35328,375	32427,354	378,709

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru