

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 8

Номер прибора: 00095350

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	17,50	17,12	0,38	0,000	0,000	0,000	5,00	4,50	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	16,98	16,64	0,34	0,000	0,000	0,000	5,00	4,50	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	17,28	17,21	0,07	0,000	0,000	0,000	5,00	4,50	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	17,17	16,86	0,31	0,000	0,000	0,000	5,00	4,50	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	54,74	52,76	1,98	0,010	46,790	-46,780	5,00	4,50	0,000	0,093
15.11.2023 23	24,00	0,00	53,60	44,86	8,74	53,060	114,430	-61,370	5,00	4,50	0,326	1,000
16.11.2023 23	24,00	0,00	57,97	51,90	6,07	148,820	148,820	0,000	5,00	4,50	0,895	0,903
17.11.2023 23	24,00	0,00	55,37	49,62	5,75	138,980	138,980	0,000	5,00	4,50	0,816	0,799
18.11.2023 23	24,00	0,00	53,88	48,51	5,37	133,720	133,720	0,000	5,00	4,50	0,719	0,718
19.11.2023 23	24,00	0,00	53,01	46,86	6,15	133,190	133,190	0,000	5,00	4,50	0,820	0,819
20.11.2023 23	24,00	0,00	49,24	43,26	5,98	119,590	119,590	0,000	5,00	4,50	0,713	0,715
21.11.2023 23	24,00	0,00	45,80	40,19	5,61	110,980	110,980	0,000	5,00	4,50	0,623	0,623
22.11.2023 23	24,00	0,00	46,99	41,58	5,41	108,800	107,980	0,820	5,00	4,50	0,590	0,584
Среднее	24,00	0,00	41,50	37,49	4,01	72,858	81,114	-8,256	5,00	4,50	0,423	0,481
Итого	312,00	0,00				947,150	1054,480	-107,330			5,502	6,254

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru