

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 8

Номер прибора: 00095350

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	0,00	51,88	43,38	8,50	98,650	98,650	0,000	0,49	0,44	0,839	0,839
24.03.2024 23	24,00	0,00	53,36	44,31	9,05	99,220	99,220	0,000	0,49	0,44	0,898	0,898
25.03.2024 23	24,00	0,00	51,72	42,80	8,92	82,390	82,410	-0,020	0,49	0,44	0,735	0,735
26.03.2024 23	24,00	0,00	51,57	42,74	8,83	97,620	97,620	0,000	0,49	0,44	0,859	0,862
27.03.2024 23	24,00	0,00	51,34	42,74	8,60	97,580	97,580	0,000	0,49	0,44	0,838	0,839
28.03.2024 23	24,00	0,00	53,11	44,16	8,95	99,120	99,120	0,000	0,49	0,44	0,889	0,887
29.03.2024 23	24,00	0,00	51,50	43,18	8,32	98,820	98,820	0,000	0,49	0,44	0,821	0,822
30.03.2024 23	24,00	0,00	51,04	43,09	7,95	101,920	101,920	0,000	0,49	0,44	0,808	0,810
31.03.2024 23	24,00	0,00	52,23	44,09	8,14	103,090	103,090	0,000	0,49	0,44	0,838	0,839
01.04.2024 23	24,00	0,00	50,49	42,22	8,27	44,650	44,670	-0,020	0,49	0,44	0,368	0,369
02.04.2024 23	24,00	0,00	49,10	42,03	7,07	65,820	65,770	0,050	0,49	0,44	0,465	0,465
03.04.2024 23	24,00	0,00	45,91	35,95	9,96	8,500	8,470	0,030	0,49	0,44	0,085	0,084
04.04.2024 23	24,00	0,00	47,73	41,48	6,25	115,990	115,990	0,000	0,49	0,44	0,728	0,725
05.04.2024 23	24,00	0,00	46,16	40,46	5,70	52,800	52,870	-0,070	0,49	0,44	0,300	0,301
06.04.2024 23	24,00	0,00	48,36	39,38	8,98	42,770	42,760	0,010	0,49	0,44	0,385	0,384
07.04.2024 23	24,00	0,00	49,74	42,23	7,51	47,330	47,450	-0,120	0,49	0,44	0,350	0,356
08.04.2024 23	24,00	0,00	49,11	39,95	9,16	36,120	36,220	-0,100	0,49	0,44	0,328	0,332
09.04.2024 23	24,00	0,00	53,25	45,77	7,48	121,910	121,910	0,000	0,49	0,44	0,911	0,912
10.04.2024 23	24,00	0,00	57,63	49,58	8,05	30,660	30,670	-0,010	0,49	0,44	0,246	0,247
11.04.2024 23	24,00	0,00	37,48	24,51	12,97	2,720	2,730	-0,010	0,49	0,44	0,035	0,035
12.04.2024 23	24,00	0,00	49,64	42,83	6,81	79,680	79,780	-0,100	0,49	0,44	0,539	0,543
13.04.2024 23	24,00	0,00	40,71	36,08	4,63	42,000	42,070	-0,070	0,49	0,44	0,195	0,195
14.04.2024 23	24,00	0,00	20,99	20,88	0,11	54,440	54,440	0,000	0,49	0,44	0,009	0,006
15.04.2024 23	24,00	0,00	19,01	16,51	2,50	0,010	0,020	-0,010	0,49	0,44	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	0,00	17,74	14,83	2,91	0,020	0,070	-0,050	0,49	0,44	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	0,00	17,92	16,84	1,08	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	0,00	17,57	17,60	-0,03	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	-0,000
19.04.2024 23	24,00	0,00	17,67	17,61	0,06	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	0,00	17,71	17,60	0,11	0,000	0,000	0,000	0,49	0,44	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	42,13	35,68	6,44	55,994	56,011	-0,017	0,49	0,44	0,430	0,431
Итого	696,00	0,00				1623,830	1624,320	-0,490			12,469	12,487

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
23.03.2024	56101,500	56242,660	574,576	17448,00	0,00
20.04.2024	57725,330	57866,980	587,045	18144,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru