

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.01.2024 по 19.02.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 18

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1801820

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									V _{co} , м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м³	V ₄ , м³	V _{co} , м³	P ₃ , кг/м³	P ₄ , кг/м³		
22.01.2024 23	24,00	75,52	66,69	8,83	27,930	27,370	0,560	6,993	5,617	0,560	0,265
23.01.2024 23	24,00	74,56	65,72	8,84	27,640	27,050	0,590	6,999	5,617	0,590	0,264
24.01.2024 23	24,00	77,46	66,25	11,21	27,840	27,220	0,620	7,003	5,613	0,620	0,331
25.01.2024 23	24,00	73,98	63,01	10,97	27,740	27,110	0,630	6,994	5,610	0,630	0,323
26.01.2024 23	24,00	71,82	62,20	9,62	27,620	27,000	0,620	6,978	5,611	0,620	0,286
27.01.2024 23	24,00	72,05	59,23	12,82	23,980	23,440	0,540	6,530	5,219	0,540	0,316
28.01.2024 23	24,00	75,88	62,83	13,05	23,700	23,140	0,560	7,061	5,605	0,560	0,325
29.01.2024 23	24,00	75,04	62,56	12,48	23,390	22,830	0,560	6,806	5,440	0,560	0,315
30.01.2024 23	24,00	76,83	63,66	13,17	24,330	23,740	0,590	7,050	5,647	0,590	0,334
31.01.2024 23	24,00	75,98	63,35	12,63	23,860	23,300	0,560	6,975	5,603	0,560	0,318
01.02.2024 23	24,00	78,85	66,23	12,62	23,970	23,460	0,510	6,989	5,591	0,510	0,315
02.02.2024 23	24,00	73,89	61,87	12,02	23,900	23,430	0,470	6,982	5,587	0,470	0,298
03.02.2024 23	24,00	75,52	63,21	12,31	24,180	23,680	0,500	6,984	5,583	0,500	0,309
04.02.2024 23	24,00	74,08	61,89	12,19	24,230	23,740	0,490	6,966	5,575	0,490	0,306
05.02.2024 23	24,00	74,81	61,49	13,32	24,110	23,680	0,430	6,976	5,589	0,430	0,328
06.02.2024 23	24,00	72,89	61,87	11,02	24,030	23,650	0,380	6,975	5,583	0,380	0,273
07.02.2024 23	24,00	73,23	60,83	12,40	24,010	23,660	0,350	6,971	5,579	0,350	0,301
08.02.2024 23	24,00	73,35	63,63	9,72	24,020	23,700	0,320	6,979	5,587	0,320	0,240
09.02.2024 23	24,00	70,04	59,14	10,90	22,680	22,340	0,340	6,495	5,197	0,340	0,284
10.02.2024 23	24,00	72,06	59,54	12,52	24,610	24,090	0,520	6,995	5,588	0,520	0,321
11.02.2024 23	24,00	72,88	61,02	11,86	24,460	23,970	0,490	7,013	5,590	0,490	0,304
12.02.2024 23	24,00	71,57	59,54	12,03	24,720	24,230	0,490	7,019	5,589	0,490	0,309
13.02.2024 23	24,00	71,75	61,96	9,79	25,620	25,120	0,500	7,118	5,563	0,500	0,266
14.02.2024 23	24,00	70,86	59,50	11,36	26,430	25,940	0,490	7,231	5,542	0,490	0,311
15.02.2024 23	24,00	69,77	60,10	9,67	26,130	25,700	0,430	7,213	5,546	0,430	0,262
16.02.2024 23	24,00	70,88	60,21	10,67	26,510	26,080	0,430	7,257	5,532	0,430	0,293
17.02.2024 23	24,00	71,78	61,82	9,96	27,150	26,730	0,420	7,335	5,515	0,420	0,280
18.02.2024 23	24,00	71,52	59,94	11,58	27,010	26,580	0,430	7,324	5,511	0,430	0,320
19.02.2024 23	24,00	71,54	61,14	10,40	26,930	26,480	0,450	7,315	5,509	0,450	0,291
Среднее	24,00	73,46	62,08	11,38	25,267	24,774	0,492	7,018	5,550	0,492	0,300
Итого	696,00				732,730	718,460	14,270			14,270	8,687

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м³	V ₄ , м³	Q, Гкал
21.01.2024 23	14354,853	14166,309	138,093
19.02.2024 23	15087,583	14884,769	146,781

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1