

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 25.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 20

Номер прибора: 803295

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
10.11.2023 23	24,00	17,72	17,54	0,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,25	17,13	0,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,41	17,40	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,39	17,35	0,04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,28	17,21	0,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	17,15	16,94	0,21	0,000	0,080	-0,080	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	17,22	17,20	0,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	16,97	16,88	0,09	0,030	0,430	-0,400	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	17,03	15,47	1,56	0,000	0,100	-0,100	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	16,28	15,42	0,86	0,000	0,020	-0,020	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	15,99	15,40	0,59	0,000	0,040	-0,040	0,000	0,000
21.11.2023 23	24,00	15,29	14,81	0,48	0,000	0,020	-0,020	0,000	0,000
22.11.2023 23	24,00	45,68	14,77	30,91	11,841	0,170	11,671	0,082	0,000
23.11.2023 23	24,00	45,44	42,06	3,38	58,333	5,741	52,592	0,311	0,035
24.11.2023 23	24,00	47,52	41,66	5,86	55,552	55,191	0,361	0,325	0,323
25.11.2023 23	24,00	50,88	44,91	5,97	57,245	57,029	0,216	0,342	0,341
Среднее	24,00	24,53	21,38	3,15	11,438	7,426	4,011	0,066	0,044
Итого	384,00				183,001	118,821	64,180	1,060	0,700

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	3,980	4,029	0,127	0,127
25.11.2023	186,981	122,850	1,187	0,827

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru