

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,19	18,92	-1,73	0,000	0,000	0,000	2,468	2,417	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,41	18,18	-1,77	0,000	0,000	0,000	2,468	2,417	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,04	22,48	-1,44	0,000	0,000	0,000	2,488	2,447	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,74	20,36	-1,62	0,000	0,000	0,000	2,468	2,427	0,000	0,000
14.11.2023 23	23,95	18,17	19,68	-1,51	0,000	0,000	0,000	2,468	2,427	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	17,16	18,82	-1,66	0,000	0,000	0,000	2,458	2,417	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	34,04	29,54	4,50	42,582	42,939	-0,357	3,161	2,855	0,383	0,387
17.11.2023 23	24,00	50,94	42,61	8,33	101,088	103,310	-2,222	3,620	3,141	0,842	0,860
18.11.2023 23	23,70	51,93	43,26	8,67	94,053	96,029	-1,976	3,610	3,171	0,815	0,832
19.11.2023 23	24,00	49,04	41,21	7,83	92,237	93,911	-1,674	3,487	3,029	0,722	0,735
20.11.2023 23	24,00	48,11	40,18	7,93	90,064	91,874	-1,810	3,753	3,334	0,713	0,727
21.11.2023 23	23,93	53,10	43,17	9,93	80,219	82,088	-1,869	3,824	3,508	0,796	0,814
22.11.2023 23	24,00	51,59	41,39	10,20	79,384	80,859	-1,475	3,630	3,345	0,809	0,824
Среднее	23,97	34,42	30,75	3,67	44,587	45,462	-0,876	3,069	2,841	0,391	0,398
Итого	311,58				579,626	591,009	-11,383			5,080	5,180

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	451,395	461,257	-690,838
22.11.2023	456,476	466,437	-702,221

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru