

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	42,28	32,51	9,77	6,838	6,199	0,639	2,213	7,097	0,639	0,079
23.03.2024 23	24,00	44,34	33,42	10,92	6,295	6,135	0,160	2,498	7,005	0,160	0,070
24.03.2024 23	24,00	44,81	34,67	10,14	6,581	6,615	-0,034	2,356	6,944	-0,034	0,064
25.03.2024 23	24,00	47,63	37,33	10,30	6,420	6,363	0,057	2,458	6,873	0,057	0,066
26.03.2024 23	24,00	38,01	29,35	8,66	6,371	6,419	-0,048	2,559	7,097	-0,048	0,053
27.03.2024 23	24,00	47,24	36,82	10,42	8,240	8,139	0,101	2,366	6,842	0,101	0,086
28.03.2024 23	24,00	53,80	44,02	9,78	8,547	8,696	-0,149	2,672	6,567	-0,149	0,075
29.03.2024 23	24,00	52,68	43,58	9,10	8,675	8,819	-0,144	2,702	6,689	-0,144	0,071
30.03.2024 23	24,00	51,96	43,24	8,72	8,549	8,806	-0,257	2,315	6,679	-0,257	0,063
31.03.2024 23	24,00	50,93	42,72	8,21	8,574	8,833	-0,258	2,060	6,659	-0,258	0,059
01.04.2024 23	24,00	53,82	46,24	7,58	12,082	11,622	0,461	1,988	6,455	0,461	0,094
02.04.2024 23	24,00	53,66	45,87	7,79	10,215	9,730	0,485	2,009	6,608	0,485	0,095
03.04.2024 23	24,00	53,68	45,16	8,52	9,443	8,882	0,561	2,294	6,842	0,561	0,099
04.04.2024 23	24,00	53,34	44,60	8,74	9,365	8,898	0,467	2,243	6,710	0,467	0,095
05.04.2024 23	24,00	52,23	43,47	8,76	9,359	8,818	0,541	2,243	6,812	0,541	0,098
06.04.2024 23	24,00	53,54	44,64	8,90	8,770	9,103	-0,333	2,152	6,730	-0,333	0,063
07.04.2024 23	24,00	52,35	43,94	8,41	8,615	8,974	-0,358	2,376	6,536	-0,358	0,058
08.04.2024 23	24,00	51,12	43,50	7,62	9,311	8,893	0,418	2,254	6,720	0,418	0,083
09.04.2024 23	24,00	52,68	44,42	8,26	9,388	8,892	0,496	2,264	6,771	0,496	0,092
10.04.2024 23	24,00	51,61	43,96	7,65	9,377	9,119	0,259	2,172	6,485	0,259	0,076
11.04.2024 23	24,00	52,89	44,00	8,89	9,557	8,964	0,593	2,182	6,659	0,593	0,102
12.04.2024 23	24,00	53,11	44,74	8,37	9,338	8,893	0,445	2,101	6,720	0,445	0,090
13.04.2024 23	24,00	51,22	42,90	8,32	8,791	9,021	-0,230	2,407	6,659	-0,230	0,063
14.04.2024 23	24,00	52,11	43,94	8,17	8,736	9,114	-0,378	2,182	6,700	-0,378	0,056
15.04.2024 23	24,00	26,01	22,97	3,04	0,861	0,969	-0,108	1,632	1,744	-0,108	0,004
16.04.2024 23	24,00	19,75	19,36	0,39	0,000	0,000	0,000	1,061	1,305	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	21,55	21,20	0,35	0,000	0,000	0,000	1,091	1,285	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	22,53	22,24	0,29	0,000	0,000	0,000	1,162	1,264	0,000	0,000
19.04.2024 23	24,00	20,58	20,28	0,30	0,000	0,000	0,000	1,050	1,254	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	19,54	19,20	0,34	0,000	0,000	0,000	1,040	1,264	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,70	37,48	7,22	6,857	6,772	0,113	2,070	5,666	0,113	0,062
Итого	720,00				208,299	204,914	3,385			3,385	1,853

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	191,270	81,958
20.04.2024	193,809	83,811

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru