

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 58

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1403549

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	65,77	45,56	20,21	122,452	118,530	3,922	7,220	6,954	2,471	2,395
24.03.2024 23	24,00	65,91	45,46	20,45	122,246	118,435	3,811	7,199	6,934	2,497	2,422
25.03.2024 23	24,00	64,58	44,94	19,64	121,542	117,767	3,775	7,209	6,944	2,384	2,312
26.03.2024 23	23,98	65,39	44,81	20,58	119,043	115,397	3,646	7,169	6,903	2,448	2,376
27.03.2024 23	24,00	67,71	45,71	22,00	118,204	114,462	3,742	7,179	6,914	2,598	2,518
28.03.2024 23	24,00	64,21	44,28	19,93	118,127	114,330	3,796	7,169	6,903	2,347	2,274
29.03.2024 23	24,00	58,61	40,62	17,99	89,469	86,731	2,738	6,893	6,649	1,727	1,677
30.03.2024 23	24,00	60,83	43,39	17,44	103,375	99,908	3,467	7,026	6,781	2,057	1,991
31.03.2024 23	24,00	57,87	43,06	14,81	88,180	85,410	2,770	6,954	6,720	1,806	1,751
01.04.2024 23	24,00	62,66	44,73	17,93	110,567	107,087	3,480	7,077	6,822	2,193	2,127
02.04.2024 23	24,00	52,67	39,67	13,00	91,548	88,240	3,308	7,281	7,077	1,533	1,475
03.04.2024 23	24,00	47,08	37,81	9,27	74,231	71,377	2,853	7,046	6,852	1,112	1,068
04.04.2024 23	24,00	47,59	37,24	10,35	77,676	74,795	2,881	6,067	5,853	1,200	1,151
05.04.2024 23	24,00	51,98	40,55	11,43	84,863	82,156	2,707	6,802	6,577	1,439	1,396
06.04.2024 23	24,00	52,94	39,53	13,41	76,912	74,471	2,441	7,005	6,802	1,488	1,442
07.04.2024 23	24,00	46,56	36,96	9,60	72,892	70,355	2,538	7,148	6,965	1,100	1,058
08.04.2024 23	24,00	40,86	33,16	7,70	58,705	56,326	2,378	7,526	7,362	0,838	0,800
09.04.2024 23	24,00	26,70	26,25	0,45	0,000	0,000	0,000	7,271	7,118	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	26,50	26,09	0,41	0,000	0,000	0,000	7,332	7,189	0,000	0,000
11.04.2024 23	24,00	26,25	26,08	0,17	0,000	0,000	0,000	7,383	7,240	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	26,42	25,59	0,83	0,000	0,000	0,000	7,260	7,107	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	26,45	25,71	0,74	0,000	0,000	0,000	7,209	7,056	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	26,21	25,35	0,86	0,000	0,000	0,000	7,209	7,067	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	24,08	25,00	-0,92	0,000	0,000	0,000	7,566	7,424	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	23,56	24,41	-0,85	0,000	0,000	0,000	7,566	7,424	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	23,32	24,16	-0,84	0,000	0,000	0,000	7,638	7,495	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,26	36,00	10,25	63,463	61,376	2,087	7,169	6,967	1,201	1,163
Итого	623,98				1650,030	1595,777	54,254			31,237	30,233

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
23.03.2024	1279,227	1549,170
17.04.2024	1310,464	1603,424

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru