

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	19,37	19,00	0,37	0,000	0,000	0,000	4,028	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,32	18,03	0,29	0,000	0,000	0,000	4,028	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	19,22	19,41	-0,19	0,000	0,000	0,000	4,028	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	23,32	19,44	19,25	0,19	0,000	0,000	0,000	4,069	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,43	19,22	0,21	0,000	0,000	0,000	4,099	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	30,62	26,87	3,75	96,581	95,347	1,234	5,435	5,608	1,179	1,160
16.11.2023 23	24,00	59,48	48,65	10,83	319,603	315,259	4,344	8,902	5,608	3,476	3,414
17.11.2023 23	24,00	62,82	50,78	12,04	312,747	308,238	4,508	9,279	5,608	3,781	3,708
18.11.2023 23	24,00	57,94	47,30	10,64	295,057	290,702	4,355	9,249	5,608	3,157	3,096
19.11.2023 23	24,00	59,89	48,49	11,40	289,563	285,345	4,218	9,504	5,608	3,318	3,253
20.11.2023 23	24,00	59,86	48,10	11,76	281,060	276,875	4,185	8,963	5,608	3,317	3,253
21.11.2023 23	24,00	54,83	46,10	8,73	334,930	329,617	5,313	7,954	5,608	2,879	2,822
22.11.2023 23	24,00	57,71	46,35	11,36	290,649	286,425	4,225	7,872	5,608	3,237	3,179
Среднее	23,95	41,46	35,20	6,26	170,784	168,293	2,491	6,724	5,608	1,873	1,837
Итого	311,32				2220,190	2187,808	32,381			24,344	23,886

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	1567,940	20,322
22.11.2023	1592,283	52,703

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru