

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	53,94	39,76	14,18	31,700	27,780	3,920	0,847	0,300	3,920	0,553
23.03.2024 23	24,00	53,33	39,45	13,88	44,200	28,710	15,490	0,887	0,300	15,490	1,072
24.03.2024 23	24,00	52,54	39,11	13,43	45,800	28,320	17,480	0,881	0,300	17,480	1,124
25.03.2024 23	24,00	53,67	39,63	14,04	42,400	28,200	14,200	0,863	0,300	14,200	1,010
26.03.2024 23	24,00	51,55	37,82	13,73	42,500	27,330	15,170	0,838	0,300	15,170	1,000
27.03.2024 23	24,00	54,68	39,71	14,97	42,600	28,020	14,580	0,861	0,300	14,580	1,071
28.03.2024 23	24,00	52,44	39,35	13,09	44,200	28,610	15,590	0,892	0,300	15,590	1,034
29.03.2024 23	24,00	51,21	38,84	12,37	43,300	28,650	14,650	0,892	0,300	14,650	0,951
30.03.2024 23	24,00	51,44	38,82	12,62	43,100	28,510	14,590	0,894	0,300	14,590	0,973
31.03.2024 23	24,00	50,78	38,84	11,94	46,000	28,230	17,770	0,882	0,300	17,770	1,020
01.04.2024 23	24,00	50,33	38,32	12,01	43,400	28,160	15,240	0,891	0,300	15,240	0,966
02.04.2024 23	24,00	57,59	42,35	15,24	39,900	27,510	12,390	0,871	0,300	12,390	0,998
03.04.2024 23	24,00	55,93	41,51	14,42	39,400	26,910	12,490	0,850	0,300	12,490	0,955
04.04.2024 23	24,00	56,10	39,63	16,47	21,900	15,750	6,150	0,927	0,300	6,150	0,521
05.04.2024 23	24,00	55,61	40,77	14,84	28,800	17,350	11,450	0,846	0,300	11,450	0,822
06.04.2024 23	24,00	58,46	42,29	16,17	40,700	25,680	15,020	0,829	0,300	15,020	1,133
07.04.2024 23	24,00	59,02	42,79	16,23	42,000	27,240	14,760	0,866	0,300	14,760	1,143
08.04.2024 23	24,00	58,40	42,91	15,49	43,500	28,380	15,120	0,892	0,300	15,120	1,163
09.04.2024 23	24,00	57,59	42,34	15,25	41,900	28,400	13,500	0,893	0,300	13,500	1,051
10.04.2024 23	24,00	57,94	42,57	15,37	42,500	28,390	14,110	0,896	0,300	14,110	1,110
11.04.2024 23	24,00	57,74	42,54	15,20	42,700	28,010	14,690	0,882	0,300	14,690	1,102
12.04.2024 23	24,00	59,09	42,95	16,14	40,900	27,600	13,300	0,875	0,300	13,300	1,085
13.04.2024 23	24,00	58,49	42,90	15,59	40,900	27,800	13,100	0,878	0,300	13,100	1,042
14.04.2024 23	24,00	57,72	42,42	15,30	44,200	27,420	16,780	0,871	0,300	16,780	1,224
15.04.2024 23	24,00	55,96	41,39	14,57	41,100	27,580	13,520	0,870	0,300	13,520	1,014
16.04.2024 23	24,00	53,51	39,98	13,53	42,700	27,390	15,310	0,873	0,300	15,310	1,036
17.04.2024 23	24,00	53,12	40,11	13,01	7,200	28,070	-20,870	0,921	0,300	-20,870	-0,540
18.04.2024 23	24,00	55,31	41,46	13,85	0,000	28,880	-28,880	0,902	0,300	-28,880	-0,901
19.04.2024 23	24,00	54,14	40,29	13,85	0,000	27,470	-27,470	0,845	0,300	-27,470	-0,822
20.04.2024 23	24,00	55,02	40,75	14,27	0,000	26,820	-26,820	0,813	0,300	-26,820	-0,816
Среднее	24,00	55,09	40,72	14,37	35,143	26,888	8,544	0,874	0,300	8,544	0,770
Итого	720,00				1069,500	813,170	256,330			256,330	23,092

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	26388,341	1405,968
20.04.2024	26635,992	1429,060

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru