

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2024 23	24,00	54,26	40,15	14,11	0,000	26,670	-26,670	8,188	3,059	-26,670	-0,794
22.04.2024 23	24,00	55,29	40,57	14,72	35,500	26,250	9,250	8,137	3,059	9,250	0,785
23.04.2024 23	24,00	43,88	31,90	11,98	18,000	11,848	6,152	4,599	3,059	6,152	0,442
24.04.2024 23	24,00	46,32	34,78	11,54	24,900	0,580	24,320	6,261	3,059	24,320	1,175
25.04.2024 23	24,00	58,19	43,76	14,43	40,500	27,320	13,180	8,810	3,059	13,180	1,040
26.04.2024 23	24,00	55,03	42,40	12,63	40,900	27,460	13,440	8,994	3,059	13,440	0,956
27.04.2024 23	24,00	53,95	41,37	12,58	40,200	27,340	12,860	8,912	3,059	12,860	0,912
28.04.2024 23	24,00	56,32	42,37	13,95	40,500	26,700	13,800	8,739	3,059	13,800	1,013
29.04.2024 23	24,00	57,09	42,66	14,43	41,000	27,650	13,350	9,014	3,059	13,350	1,039
30.04.2024 23	24,00	54,47	41,15	13,32	40,000	27,540	12,460	9,035	3,059	12,460	0,916
01.05.2024 23	24,00	55,04	41,45	13,59	43,100	27,430	15,670	8,861	3,059	15,670	1,090
02.05.2024 23	24,00	55,70	41,81	13,89	41,500	27,330	14,170	8,861	3,059	14,170	1,032
03.05.2024 23	24,00	55,23	41,29	13,94	40,800	27,440	13,360	8,994	3,059	13,360	1,001
04.05.2024 23	24,00	54,31	40,69	13,62	43,100	27,250	15,850	8,861	3,059	15,850	1,072
05.05.2024 23	24,00	53,23	39,68	13,55	44,200	27,340	16,860	8,800	3,059	16,860	1,085
06.05.2024 23	24,00	54,24	39,71	14,53	39,900	27,150	12,750	8,882	3,059	12,750	0,962
07.05.2024 23	24,00	55,59	40,64	14,95	41,500	27,260	14,240	8,902	3,059	14,240	1,075
08.05.2024 23	24,00	54,21	40,13	14,08	41,600	27,320	14,280	8,902	3,059	14,280	1,017
Среднее	24,00	54,02	40,36	13,66	35,986	24,679	11,629	8,431	3,059	11,629	0,879
Итого	432,00				657,200	447,878	209,322			209,322	15,819

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2024	26635,992	1429,060
21.05.2024	26839,513	1444,879

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru