

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.09.2024 по 21.10.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 60

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1402240

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.09.2024 23	24,00	51,53	40,77	10,76	42,700	29,750	12,950	9,106	3,059	12,950	0,864
22.09.2024 23	24,00	53,21	41,90	11,31	44,500	29,650	14,850	9,035	3,059	14,850	0,979
23.09.2024 23	24,00	48,44	38,89	9,55	42,100	28,300	13,800	8,831	3,059	13,800	0,799
24.09.2024 23	24,00	52,56	37,63	14,93	34,500	21,970	12,530	8,790	3,059	12,530	0,784
25.09.2024 23	24,00	50,64	27,86	22,78	11,900	8,750	3,150	9,412	3,059	3,150	0,248
26.09.2024 23	23,98	52,65	41,15	11,50	43,200	29,870	13,330	9,188	3,059	13,330	0,911
27.09.2024 23	23,98	52,66	41,04	11,62	41,600	28,880	12,720	8,770	3,059	12,720	0,878
28.09.2024 23	24,00	51,96	40,71	11,25	42,800	29,080	13,720	8,759	3,059	13,720	0,906
29.09.2024 23	23,98	52,98	41,23	11,75	43,000	28,930	14,070	8,708	3,059	14,070	0,948
30.09.2024 23	24,00	52,95	41,02	11,93	42,300	29,060	13,240	8,770	3,059	13,240	0,917
01.10.2024 23	24,00	52,11	40,06	12,05	41,400	29,020	12,380	8,739	3,059	12,380	0,870
02.10.2024 23	24,00	51,12	39,29	11,83	41,500	29,000	12,500	8,688	3,059	12,500	0,865
03.10.2024 23	24,00	51,19	39,45	11,74	42,500	28,800	13,700	8,719	3,059	13,700	0,908
04.10.2024 23	24,00	52,14	39,90	12,24	42,600	29,140	13,460	8,770	3,059	13,460	0,929
05.10.2024 23	23,97	51,36	39,52	11,84	42,500	29,150	13,350	8,790	3,059	13,350	0,908
06.10.2024 23	24,00	51,50	39,59	11,91	44,000	28,670	15,330	8,698	3,059	15,330	0,985
07.10.2024 23	24,00	52,71	40,37	12,34	42,000	28,850	13,150	8,739	3,059	13,150	0,917
08.10.2024 23	24,00	51,98	39,78	12,20	41,100	28,790	12,310	8,729	3,059	12,310	0,871
09.10.2024 23	24,00	51,65	39,76	11,89	42,500	28,530	13,970	8,749	3,059	13,970	0,928
10.10.2024 23	24,00	52,56	39,76	12,80	40,000	26,820	13,180	8,239	3,059	13,180	0,906
11.10.2024 23	24,00	52,38	39,87	12,51	39,600	27,450	12,150	8,362	3,059	12,150	0,859
12.10.2024 23	24,00	51,60	39,37	12,23	40,300	27,140	13,160	8,260	3,059	13,160	0,882
13.10.2024 23	24,00	51,25	39,50	11,75	44,500	28,790	15,710	8,739	3,059	15,710	1,000
14.10.2024 23	24,00	51,83	39,76	12,07	44,000	29,860	14,140	9,075	3,059	14,140	0,954
15.10.2024 23	24,00	51,15	38,85	12,30	41,900	27,870	14,030	8,596	3,059	14,030	0,927
16.10.2024 23	24,00	51,70	38,45	13,25	40,400	26,730	13,670	8,219	3,059	13,670	0,927
17.10.2024 23	23,58	51,05	37,93	13,12	41,100	27,350	13,750	8,484	3,059	13,750	0,932
18.10.2024 23	24,00	51,18	37,75	13,43	42,400	28,220	14,180	8,586	3,059	14,180	0,960
19.10.2024 23	24,00	51,20	37,79	13,41	42,900	28,030	14,870	8,464	3,059	14,870	0,996
20.10.2024 23	23,98	51,08	37,94	13,14	46,600	28,890	17,710	8,739	3,059	17,710	1,116
21.10.2024 23	23,98	51,05	37,48	13,57	43,000	28,680	14,320	8,708	3,059	14,320	0,982
Среднее	23,98	51,72	39,17	12,55	40,621	27,532	13,399	8,724	3,059	13,399	0,899
Итого	743,47				1275,400	860,020	415,381			415,381	27,856

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.09.2024	26846,430	1446,171
21.10.2024	27252,187	1474,027

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru