

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 61

Номер прибора: 1600743

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	19,79	20,63	-0,84	0,000	0,000	0,000	3,396	3,222	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	19,53	20,02	-0,49	0,000	0,000	0,000	3,385	3,222	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,44	21,22	0,22	0,000	0,000	0,000	3,385	3,222	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	20,53	20,91	-0,38	0,000	0,000	0,000	3,375	3,212	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	20,32	20,80	-0,48	0,000	0,000	0,000	3,243	3,069	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	30,56	25,16	5,40	23,601	23,627	-0,027	3,477	3,283	0,499	0,503
16.11.2023 23	24,00	59,23	39,64	19,59	77,323	77,415	-0,092	4,905	4,711	1,509	1,514
17.11.2023 23	24,00	62,49	40,48	22,01	76,601	76,498	0,103	5,139	4,966	1,684	1,684
18.11.2023 23	24,00	57,77	38,06	19,71	71,277	71,404	-0,126	5,150	4,966	1,401	1,406
19.11.2023 23	24,00	59,56	37,92	21,64	67,475	67,237	0,238	5,292	5,129	1,458	1,455
20.11.2023 23	24,00	59,55	37,49	22,06	65,606	64,863	0,743	4,976	4,803	1,444	1,430
21.11.2023 23	24,00	55,06	38,82	16,24	89,612	90,138	-0,526	4,354	4,140	1,416	1,426
22.11.2023 23	24,00	57,07	37,83	19,24	72,781	73,493	-0,712	4,273	4,089	1,368	1,383
Среднее	24,00	41,76	30,69	11,07	41,867	41,898	-0,031	4,181	4,003	0,829	0,831
Итого	312,00				544,275	544,675	-0,400			10,779	10,802

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	909,720	430,479
22.11.2023	920,500	430,079

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru