

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 63

Номер прибора: 1600758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	22,73	22,62	0,11	0,000	0,000	0,000	2,417	2,407	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	22,15	21,98	0,17	0,000	0,000	0,000	2,417	2,407	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,97	21,84	0,13	0,000	0,000	0,000	2,427	2,427	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	22,54	22,62	-0,08	0,000	0,000	0,000	2,437	2,427	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	22,39	22,42	-0,03	0,000	0,000	0,000	2,437	2,427	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	30,40	25,89	4,51	35,667	34,872	0,795	3,008	2,967	0,611	0,600
16.11.2023 23	24,00	59,67	44,75	14,92	127,226	124,839	2,387	4,895	4,752	1,881	1,848
17.11.2023 23	24,00	62,96	45,76	17,20	114,304	112,668	1,636	5,170	5,037	1,963	1,938
18.11.2023 23	24,00	58,31	42,81	15,50	107,171	104,638	2,533	5,139	5,017	1,658	1,621
19.11.2023 23	24,00	59,99	43,28	16,71	103,096	100,723	2,373	5,303	5,180	1,719	1,682
20.11.2023 23	24,00	60,10	43,62	16,48	105,970	103,751	2,219	4,946	4,833	1,744	1,711
21.11.2023 23	24,00	55,89	42,57	13,32	121,681	119,829	1,852	4,375	4,252	1,601	1,581
22.11.2023 23	24,00	57,13	41,63	15,50	108,467	106,003	2,463	4,140	4,038	1,641	1,606
Среднее	24,00	42,79	33,98	8,80	63,353	62,102	1,251	3,778	3,705	0,986	0,968
Итого	312,00				823,583	807,323	16,260			12,818	12,586

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	772,307	15692,912
22.11.2023	785,125	15709,172

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru