

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 63

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	64,39	46,16	18,23	108,478	107,048	1,429	5,598	5,466	1,975	1,951
24.03.2024 23	24,00	64,50	45,94	18,56	107,902	106,286	1,616	5,578	5,435	2,000	1,973
25.03.2024 23	24,00	63,32	45,49	17,83	107,806	105,987	1,819	5,578	5,445	1,919	1,889
26.03.2024 23	24,00	64,03	45,62	18,41	105,779	103,782	1,997	5,537	5,394	1,945	1,911
27.03.2024 23	24,00	66,27	46,52	19,75	104,375	102,795	1,580	5,537	5,404	2,059	2,030
28.03.2024 23	24,00	62,93	44,93	18,00	103,994	102,347	1,648	5,527	5,394	1,867	1,840
29.03.2024 23	24,00	58,26	42,60	15,66	88,097	62,238	25,859	5,292	5,180	1,530	0,925
30.03.2024 23	24,00	61,21	41,22	19,99	62,826	26,741	36,084	5,415	5,303	1,119	0,447
31.03.2024 23	24,00	60,33	37,44	22,89	10,889	10,606	0,283	5,343	5,262	0,286	0,279
01.04.2024 23	24,00	62,47	38,33	24,14	15,595	15,366	0,228	5,476	5,384	0,411	0,405
02.04.2024 23	24,00	58,28	38,46	19,82	15,696	13,813	1,883	5,680	5,588	0,334	0,292
03.04.2024 23	24,00	52,06	34,83	17,23	11,685	9,944	1,742	5,394	5,323	0,248	0,203
04.04.2024 23	24,00	52,26	36,37	15,89	6,635	19,078	-12,443	3,814	3,773	0,146	0,421
05.04.2024 23	24,00	54,19	36,47	17,72	26,890	26,186	0,704	5,139	5,048	0,506	0,493
06.04.2024 23	24,00	59,14	38,08	21,06	15,352	13,611	1,741	5,343	5,252	0,370	0,329
07.04.2024 23	24,00	53,85	36,02	17,83	12,948	10,067	2,881	5,496	5,404	0,290	0,225
08.04.2024 23	24,00	48,40	31,45	16,95	10,923	9,115	1,808	5,904	5,823	0,311	0,242
09.04.2024 23	24,00	50,71	33,60	17,11	24,451	11,559	12,892	5,598	5,517	0,612	0,281
10.04.2024 23	24,00	49,87	35,95	13,92	25,909	24,737	1,173	5,629	5,537	0,512	0,488
11.04.2024 23	24,00	48,99	33,65	15,34	6,979	6,987	-0,008	5,700	5,629	0,167	0,167
12.04.2024 23	24,00	60,53	40,53	20,00	27,127	27,291	-0,165	5,557	5,466	0,602	0,607
13.04.2024 23	24,00	55,59	36,34	19,25	21,945	20,195	1,749	5,517	5,435	0,472	0,435
14.04.2024 23	24,00	53,90	36,15	17,75	13,646	10,960	2,686	5,496	5,415	0,320	0,257
15.04.2024 23	24,00	26,10	24,95	1,15	0,000	0,000	0,000	5,894	5,833	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	25,12	24,02	1,10	0,013	0,000	0,013	5,894	5,833	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	24,96	24,50	0,46	0,000	0,000	0,000	5,976	5,914	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,91	37,52	16,39	39,844	36,413	3,431	5,497	5,402	0,769	0,696
Итого	624,00				1035,939	946,739	89,200			20,003	18,090

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
23.03.2024	1001,091	16010,921
17.04.2024	1021,094	16100,121

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru