

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	53,58	41,85	11,73	38,400	22,580	15,820	0,565	0,515	15,820	0,943
23.03.2024 23	24,00	53,06	41,80	11,26	39,200	23,300	15,900	0,586	0,534	15,900	0,942
24.03.2024 23	24,00	52,35	41,31	11,04	40,500	22,710	17,790	0,585	0,533	17,790	0,999
25.03.2024 23	24,00	53,16	41,86	11,30	39,200	22,720	16,480	0,572	0,519	16,480	0,956
26.03.2024 23	24,00	51,49	40,25	11,24	38,700	22,100	16,600	0,558	0,506	16,600	0,926
27.03.2024 23	24,00	54,67	42,77	11,90	39,600	22,730	16,870	0,575	0,520	16,870	1,020
28.03.2024 23	24,00	52,77	41,59	11,18	39,200	23,220	15,980	0,594	0,538	15,980	0,936
29.03.2024 23	24,00	50,91	40,72	10,19	39,800	23,230	16,570	0,592	0,536	16,570	0,901
30.03.2024 23	24,00	51,49	40,95	10,54	39,800	23,140	16,660	0,593	0,537	16,660	0,936
31.03.2024 23	24,00	50,11	40,35	9,76	40,600	23,190	17,410	0,586	0,531	17,410	0,899
01.04.2024 23	24,00	50,62	40,51	10,11	39,900	23,310	16,590	0,593	0,541	16,590	0,917
02.04.2024 23	24,00	57,35	44,38	12,97	37,700	22,410	15,290	0,575	0,526	15,290	1,002
03.04.2024 23	24,00	55,51	43,35	12,16	38,100	22,250	15,850	0,569	0,520	15,850	0,975
04.04.2024 23	24,00	54,74	40,83	13,91	33,400	18,500	14,900	0,608	0,575	14,900	0,892
05.04.2024 23	24,00	55,60	42,67	12,93	37,000	22,890	14,110	0,560	0,527	14,110	0,927
06.04.2024 23	24,00	58,15	44,94	13,21	38,900	22,570	16,330	0,550	0,517	16,330	1,071
07.04.2024 23	24,00	58,68	45,25	13,43	40,900	23,680	17,220	0,576	0,538	17,220	1,127
08.04.2024 23	24,00	58,32	45,24	13,08	40,700	24,570	16,130	0,591	0,552	16,130	1,088
09.04.2024 23	24,00	57,31	44,56	12,75	40,600	24,680	15,920	0,592	0,553	15,920	1,041
10.04.2024 23	24,00	57,70	44,96	12,74	40,800	24,830	15,970	0,593	0,552	15,970	1,068
11.04.2024 23	24,00	57,20	44,38	12,82	39,700	24,330	15,370	0,584	0,543	15,370	1,008
12.04.2024 23	24,00	58,81	45,12	13,69	38,400	22,690	15,710	0,579	0,541	15,710	1,057
13.04.2024 23	24,00	57,91	44,93	12,98	39,400	23,830	15,570	0,581	0,540	15,570	1,032
14.04.2024 23	24,00	57,87	44,79	13,08	40,200	23,610	16,590	0,578	0,537	16,590	1,102
15.04.2024 23	24,00	55,38	43,23	12,15	40,600	23,310	17,290	0,577	0,534	17,290	1,052
16.04.2024 23	24,00	53,36	41,58	11,78	40,200	23,190	17,010	0,580	0,535	17,010	0,999
17.04.2024 23	24,00	53,00	41,58	11,42	40,900	23,520	17,380	0,610	0,559	17,380	1,018
18.04.2024 23	24,00	55,01	43,03	11,98	40,900	23,730	17,170	0,597	0,542	17,170	1,049
19.04.2024 23	24,00	54,01	41,57	12,44	37,900	22,790	15,110	0,558	0,506	15,110	0,946
20.04.2024 23	24,00	54,54	41,71	12,83	37,000	22,230	14,770	0,541	0,489	14,770	0,933
Среднее	24,00	54,82	42,74	12,09	38,717	22,860	16,212	0,580	0,533	16,212	0,992
Итого	720,00				1178,200	691,840	486,360			486,360	29,764

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	28077,707	2142,281
20.04.2024	28553,429	2172,045

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru