

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1600694

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2024 23	24,00	55,92	41,79	14,13	33,200	19,230	13,970	0,552	0,480	13,970	0,906
23.05.2024 23	24,00	52,96	41,67	11,29	37,900	18,910	18,990	0,551	0,479	18,990	1,053
24.05.2024 23	22,42	54,17	41,91	12,26	35,600	17,500	18,100	0,545	0,469	18,100	1,009
25.05.2024 23	24,00	56,97	43,03	13,94	33,200	18,650	14,550	0,553	0,476	14,550	0,941
26.05.2024 23	24,00	56,12	42,85	13,27	35,100	18,610	16,490	0,548	0,472	16,490	0,998
27.05.2024 23	24,00	54,53	41,88	12,65	34,200	18,760	15,440	0,556	0,482	15,440	0,931
28.05.2024 23	24,00	54,26	41,81	12,45	33,700	18,950	14,750	0,554	0,480	14,750	0,884
29.05.2024 23	24,00	55,19	42,01	13,18	33,300	18,520	14,780	0,555	0,478	14,780	0,909
30.05.2024 23	24,00	56,38	42,97	13,41	33,900	18,350	15,550	0,555	0,474	15,550	0,962
31.05.2024 23	24,00	55,32	42,68	12,64	34,200	18,330	15,870	0,558	0,480	15,870	0,955
01.06.2024 23	24,00	54,60	42,19	12,41	34,300	18,260	16,040	0,555	0,476	16,040	0,937
02.06.2024 23	24,00	55,36	42,31	13,05	34,100	18,080	16,020	0,551	0,471	16,020	0,961
03.06.2024 23	24,00	55,47	42,65	12,82	33,900	18,260	15,640	0,557	0,479	15,640	0,944
04.06.2024 23	24,00	54,36	41,91	12,45	33,400	18,800	14,600	0,556	0,477	14,600	0,881
05.06.2024 23	24,00	55,91	42,94	12,97	32,500	18,490	14,010	0,553	0,474	14,010	0,877
06.06.2024 23	24,00	55,25	42,89	12,36	32,900	18,190	14,710	0,557	0,476	14,710	0,897
07.06.2024 23	24,00	54,91	42,85	12,06	34,000	18,860	15,140	0,561	0,476	15,140	0,897
08.06.2024 23	24,00	54,68	42,55	12,13	33,500	18,610	14,890	0,557	0,472	14,890	0,887
09.06.2024 23	24,00	56,07	43,77	12,30	34,400	18,600	15,800	0,560	0,475	15,800	0,959
10.06.2024 23	24,00	54,02	42,34	11,68	33,900	18,610	15,290	0,560	0,475	15,290	0,890
11.06.2024 23	24,00	54,50	42,46	12,04	33,600	18,490	15,110	0,555	0,473	15,110	0,894
12.06.2024 23	24,00	55,13	43,18	11,95	34,100	18,010	16,090	0,556	0,471	16,090	0,940
13.06.2024 23	24,00	54,54	42,93	11,61	33,900	18,610	15,290	0,563	0,478	15,290	0,892
14.06.2024 23	24,00	56,80	43,59	13,21	31,400	19,230	12,170	0,564	0,483	12,170	0,809
15.06.2024 23	23,97	54,76	42,59	12,17	33,200	19,590	13,610	0,559	0,477	13,610	0,848
16.06.2024 23	24,00	59,97	45,79	14,18	33,800	19,550	14,250	0,555	0,474	14,250	0,962
17.06.2024 23	24,00	54,67	43,40	11,27	35,300	18,630	16,670	0,558	0,480	16,670	0,949
18.06.2024 23	24,00	56,09	43,75	12,34	33,800	19,600	14,200	0,556	0,478	14,200	0,895
19.06.2024 23	21,50	54,97	41,43	13,54	22,000	11,800	10,200	0,503	0,474	10,200	0,623
20.06.2024 23	24,00	56,22	42,49	13,73	23,200	10,130	13,070	0,582	0,565	13,070	0,745
Среднее	23,86	55,34	42,69	12,65	32,702	17,983	15,043	0,555	0,479	15,043	0,908
Итого	715,88				995,500	544,210	451,290			451,290	27,233

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2024	29044,932	2202,308
20.06.2024	29486,499	2229,541

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru