

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 66

Номер прибора: 1402293

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	24,69	24,62	0,07	0,000	0,000	0,000	2,305	2,080	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	24,35	24,26	0,09	0,000	0,000	0,000	2,274	2,050	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	24,43	24,31	0,12	0,000	0,000	0,000	2,274	2,050	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	24,45	24,35	0,10	0,000	0,000	0,000	2,254	2,039	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	24,52	24,32	0,20	0,000	0,000	0,000	2,254	2,039	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	39,55	33,19	6,36	88,664	90,034	-1,370	3,579	3,222	1,032	1,041
16.11.2023 23	24,00	58,80	44,02	14,78	135,393	137,617	-2,224	5,017	4,619	1,998	2,034
17.11.2023 23	24,00	61,88	44,55	17,33	132,524	134,913	-2,389	5,231	4,864	2,295	2,338
18.11.2023 23	24,00	57,31	41,78	15,53	128,212	131,000	-2,789	5,211	4,854	1,988	2,034
19.11.2023 23	24,00	59,24	42,88	16,36	128,284	130,943	-2,660	5,354	5,007	2,095	2,141
20.11.2023 23	24,00	59,19	42,45	16,74	123,760	126,404	-2,644	5,048	4,680	2,067	2,115
21.11.2023 23	24,00	53,41	40,84	12,57	154,396	157,123	-2,727	4,201	3,804	1,886	1,922
22.11.2023 23	24,00	57,85	41,29	16,56	125,113	127,647	-2,534	4,538	4,191	2,066	2,111
Среднее	24,00	43,82	34,84	8,99	78,180	79,668	-1,487	3,811	3,500	1,187	1,210
Итого	312,00				1016,345	1035,682	-19,337			15,427	15,736

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	1002,570	-108,953
22.11.2023	1017,997	-128,289

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru