

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 1

Номер прибора: 1409799

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	26,26	25,54	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	25,42	24,55	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	25,52	25,25	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	25,92	25,37	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	26,24	25,33	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	24,67	24,72	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	23,85	22,94	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	23,51	22,55	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	23,36	22,56	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	23,02	22,30	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	30,37	24,34	16,01	21,279	21,506	-0,227	5,996	5,496	0,341	0,344
21.11.2023 23	24,00	49,95	33,22	16,96	60,675	61,184	-0,509	5,996	5,496	1,026	1,038
22.11.2023 23	24,00	52,36	34,49	17,95	62,092	61,854	0,238	5,996	5,496	1,111	1,110
Среднее	24,00	29,27	25,63	3,92	11,080	11,119	-0,038	5,996	5,496	0,191	0,192
Итого	312,00				144,046	144,544	-0,498			2,479	2,492

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	-31578,332	1248,317
22.11.2023	-31578,830	1250,796

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru