

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 3

Номер прибора: 00269100

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	20,28	18,73	1,55	0,000	0,000	0,000	1,00	1,05	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	19,79	18,54	1,25	0,000	0,000	0,000	1,00	1,06	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	20,08	19,53	0,55	0,000	0,000	0,000	1,00	1,07	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	19,95	18,89	1,06	0,000	0,000	0,000	1,00	1,06	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	19,95	18,80	1,15	0,000	0,000	0,000	1,00	1,06	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	43,12	26,84	16,28	19,880	53,680	-33,800	2,09	2,38	0,319	0,874
16.11.2023 23	24,00	0,00	25,03	21,02	4,01	2,000	2,140	-0,140	4,59	4,67	0,008	0,009
17.11.2023 23	24,00	0,00	44,19	28,83	15,36	18,960	19,080	-0,120	4,83	4,83	0,288	0,293
18.11.2023 23	24,00	0,00	50,99	32,53	18,46	67,100	67,100	0,000	5,88	5,70	1,233	1,239
19.11.2023 23	24,00	0,00	48,31	29,71	18,60	59,860	59,860	0,000	5,92	5,81	1,109	1,113
20.11.2023 23	24,00	0,00	47,39	29,15	18,24	57,510	57,510	0,000	5,97	5,88	1,046	1,049
21.11.2023 23	24,00	0,00	49,93	32,00	17,93	78,660	78,270	0,390	6,51	6,20	1,409	1,403
22.11.2023 23	24,00	0,00	52,29	35,44	16,85	113,760	113,760	0,000	7,43	6,77	1,912	1,917
Среднее	24,00	0,00	35,48	25,39	10,10	32,133	34,723	-2,590	3,71	3,66	0,563	0,607
Итого	312,00	0,00				417,730	451,400	-33,670			7,324	7,897

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru