

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 22

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11798

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	16,38	17,87	-1,49	0,002	0,000	0,002	6,000	5,500	-0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	16,86	17,60	-0,74	0,004	0,000	0,004	6,000	5,500	-0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	17,48	17,81	-0,33	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	16,93	17,77	-0,84	0,001	0,000	0,001	6,000	5,500	-0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	22,06	18,97	3,09	4,826	4,756	0,070	6,000	5,500	0,007	0,015
15.11.2023 23	24,00	18,95	18,45	0,50	7,262	6,919	0,342	6,000	5,500	0,004	0,003
16.11.2023 23	24,00	23,72	22,33	1,39	5,896	5,607	0,289	6,000	5,500	0,031	0,008
17.11.2023 23	24,00	49,49	41,44	8,05	89,521	88,839	0,682	6,000	5,500	0,715	0,715
18.11.2023 23	24,00	51,11	42,32	8,79	184,700	183,610	1,090	6,000	5,500	1,600	1,615
19.11.2023 23	24,00	50,44	39,03	11,40	126,339	125,772	0,568	6,000	5,500	1,421	1,434
20.11.2023 23	24,00	48,35	37,23	11,12	116,283	115,780	0,503	6,000	5,500	1,278	1,287
21.11.2023 23	24,00	51,00	38,49	12,50	115,763	115,251	0,512	6,000	5,500	1,437	1,441
22.11.2023 23	24,00	51,12	37,84	13,28	89,331	88,871	0,460	6,000	5,500	1,242	1,180
Среднее	24,00	33,38	28,24	5,13	56,918	56,570	0,348	6,000	5,500	0,595	0,592
Итого	312,00				739,929	735,404	4,524			7,735	7,699

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	9426,882	9395,210	167,419
22.11.2023	10166,810	10130,615	175,154

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru