

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2

Тип прибора: TCPB-024

Номер прибора: 901212

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	28,40	28,11	0,29	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
24.03.2024 23	24,00	27,67	27,35	0,32	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
25.03.2024 23	24,00	27,22	26,99	0,23	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
26.03.2024 23	23,98	42,76	33,00	9,76	8,462	8,528	-0,066	0,600	0,550	0,221	0,222
27.03.2024 23	23,90	67,69	43,22	24,47	21,861	22,034	-0,173	0,600	0,550	0,531	0,536
28.03.2024 23	24,00	70,76	44,23	26,53	20,815	20,995	-0,180	0,600	0,550	0,550	0,554
29.03.2024 23	24,00	60,29	39,31	20,98	14,290	14,414	-0,124	0,600	0,550	0,368	0,371
30.03.2024 23	24,00	68,49	43,27	25,22	22,208	22,408	-0,200	0,600	0,550	0,528	0,533
31.03.2024 23	24,00	68,63	41,96	26,67	8,504	8,614	-0,110	0,600	0,550	0,227	0,230
01.04.2024 23	24,00	50,78	44,50	6,28	4,187	4,227	-0,040	0,600	0,550	0,078	0,078
02.04.2024 23	24,00	65,39	47,73	17,66	8,517	8,592	-0,075	0,600	0,550	0,150	0,152
03.04.2024 23	22,27	70,97	55,20	15,77	7,453	7,501	-0,049	0,600	0,550	0,109	0,110
04.04.2024 23	23,90	58,97	43,03	15,94	3,174	3,184	-0,011	0,600	0,550	0,021	0,021
05.04.2024 23	24,00	45,26	36,09	9,17	0,476	0,477	-0,001	0,600	0,550	0,003	0,003
06.04.2024 23	24,00	48,57	39,99	8,58	3,967	4,004	-0,037	0,600	0,550	0,091	0,092
07.04.2024 23	24,00	50,41	40,96	9,45	4,531	4,578	-0,047	0,600	0,550	0,100	0,101
08.04.2024 23	24,00	28,24	27,69	0,55	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
09.04.2024 23	24,00	46,25	33,97	12,28	4,024	4,070	-0,046	0,600	0,550	0,101	0,102
10.04.2024 23	24,00	32,30	30,23	2,07	1,211	1,223	-0,012	0,600	0,550	0,027	0,028
11.04.2024 23	24,00	69,40	38,09	31,31	5,464	4,506	0,958	0,600	0,550	0,164	0,135
12.04.2024 23	23,97	51,28	36,84	14,44	2,614	0,521	2,092	0,600	0,550	0,064	0,011
13.04.2024 23	24,00	63,53	54,83	8,70	2,450	1,058	1,392	0,600	0,550	0,042	0,016
14.04.2024 23	23,98	46,93	33,65	13,28	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	29,45	30,05	-0,60	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	28,63	29,67	-1,04	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	27,33	27,90	-0,57	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	27,50	28,58	-1,08	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2024 23	21,80	26,84	27,20	-0,36	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	26,78	26,50	0,28	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	23,86	46,78	36,56	10,23	4,973	4,860	0,113	0,600	0,550	0,116	0,114
Итого	691,80				144,205	140,934	3,271			3,376	3,294

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru