

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 5

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600874

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	52,13	38,15	13,98	189,979	184,718	5,261	8,719	5,517	2,663	2,582
24.03.2024 23	24,00	53,20	38,60	14,60	190,004	184,689	5,315	8,688	5,517	2,781	2,696
25.03.2024 23	20,70	49,08	37,47	11,61	157,276	152,942	4,334	8,290	5,517	2,317	2,248
26.03.2024 23	23,83	48,81	36,03	12,78	179,672	174,904	4,768	8,596	5,517	2,326	2,258
27.03.2024 23	24,00	52,06	37,65	14,41	188,302	183,134	5,168	8,688	5,517	2,720	2,639
28.03.2024 23	24,00	52,94	38,40	14,54	190,481	185,175	5,306	8,657	5,517	2,776	2,692
29.03.2024 23	24,00	52,57	38,64	13,93	192,135	186,780	5,354	8,790	5,517	2,682	2,600
30.03.2024 23	24,00	52,93	39,13	13,80	192,707	187,308	5,399	8,780	5,517	2,668	2,587
31.03.2024 23	24,00	52,90	39,34	13,56	193,798	188,344	5,454	8,749	5,517	2,634	2,554
01.04.2024 23	10,02	36,37	32,40	3,97	74,527	72,474	2,053	7,811	5,517	1,044	1,012
02.04.2024 23	8,83	34,03	31,13	2,90	63,057	61,382	1,675	7,689	5,517	0,823	0,799
03.04.2024 23	0,55	22,20	22,46	-0,26	11,124	10,837	0,287	7,067	5,517	0,068	0,066
04.04.2024 23	4,97	28,22	26,01	2,21	93,159	91,005	2,153	7,658	5,517	0,528	0,511
05.04.2024 23	15,63	41,36	34,67	6,69	122,191	118,945	3,246	8,137	5,517	1,609	1,561
06.04.2024 23	14,32	41,80	34,68	7,12	109,144	106,174	2,970	8,035	5,517	1,643	1,595
07.04.2024 23	10,55	38,79	33,90	4,89	78,746	76,579	2,167	7,791	5,517	1,278	1,241
08.04.2024 23	2,53	24,18	23,25	0,93	21,562	21,000	0,562	6,944	5,517	0,316	0,307
09.04.2024 23	8,15	33,11	30,79	2,32	59,360	57,817	1,544	7,485	5,517	0,786	0,763
10.04.2024 23	3,28	24,20	22,94	1,26	22,710	22,161	0,549	6,985	5,517	0,262	0,254
11.04.2024 23	12,22	33,27	29,26	4,01	73,753	71,981	1,772	7,424	5,517	0,787	0,764
12.04.2024 23	14,78	35,38	30,54	4,84	89,648	87,522	2,126	7,556	5,517	0,986	0,959
13.04.2024 23	8,02	29,43	27,26	2,17	46,321	45,229	1,091	7,158	5,517	0,510	0,496
14.04.2024 23	10,12	31,54	28,94	2,60	57,869	56,398	1,471	7,291	5,517	0,588	0,570
15.04.2024 23	1,87	21,49	20,92	0,57	0,000	0,002	-0,002	4,497	5,517	0,000	-0,000
16.04.2024 23	0,00	21,11	21,39	-0,28	0,000	0,000	0,000	2,825	5,517	0,000	0,000
17.04.2024 23	0,00	20,76	21,02	-0,26	0,000	0,000	0,000	2,692	5,517	0,000	0,000
Среднее	13,01	37,84	31,35	6,50	99,905	97,212	2,693	7,423	5,517	1,338	1,298
Итого	338,37				2597,525	2527,500	70,025			34,797	33,755

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	45964,982	44895,836	827,347
17.04.2024	48562,507	47423,336	862,144

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru