

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 6

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97514

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	16,86	16,64	0,22	0,000	0,000	0,000	0,030	5,500	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,89	17,17	-0,28	0,000	0,000	0,000	0,072	5,500	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	17,62	17,85	-0,23	0,000	0,000	0,000	0,062	5,500	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	17,14	17,24	-0,10	0,000	0,000	0,000	0,125	5,500	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	16,55	16,30	0,25	0,000	0,000	0,000	0,148	5,500	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	22,00	22,91	-0,91	3,017	2,622	0,396	3,906	5,500	-0,002	-0,002
16.11.2023 23	24,00	16,98	16,89	0,09	0,000	0,000	0,000	2,625	5,500	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	16,35	16,16	0,19	0,000	0,060	-0,060	0,022	5,500	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	25,14	26,88	-1,73	2,364	1,996	0,368	2,635	5,500	-0,004	-0,003
19.11.2023 23	24,00	21,28	21,83	-0,55	3,085	1,987	1,098	2,655	5,500	-0,002	-0,001
20.11.2023 23	24,00	43,81	30,69	13,12	20,470	19,661	0,808	7,084	5,500	0,274	0,258
21.11.2023 23	24,00	47,77	29,38	18,39	32,332	32,026	0,305	7,357	5,500	0,595	0,589
22.11.2023 23	24,00	50,09	29,90	20,19	32,072	31,684	0,388	7,512	5,500	0,647	0,640
Среднее	24,00	25,27	21,53	3,74	7,180	6,926	0,254	2,633	5,500	0,116	0,114
Итого	312,00				93,340	90,036	3,303			1,508	1,480

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	18065,620	17572,516	306,955
22.11.2023	18158,959	17662,552	308,462

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru