

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 6

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97514

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,74	39,28	12,46	86,033	84,090	1,942	7,267	5,500	1,073	1,048
24.03.2024 23	24,00	52,62	39,75	12,86	85,996	84,063	1,933	7,141	5,500	1,107	1,081
25.03.2024 23	24,00	51,64	38,66	12,98	72,036	70,452	1,584	7,168	5,500	0,935	0,915
26.03.2024 23	24,00	47,92	36,72	11,20	81,533	79,612	1,921	7,219	5,500	0,914	0,892
27.03.2024 23	24,00	51,59	38,89	12,71	85,359	83,387	1,973	7,239	5,500	1,085	1,060
28.03.2024 23	24,00	52,42	39,59	12,83	86,265	84,304	1,962	7,202	5,500	1,107	1,081
29.03.2024 23	24,00	52,23	39,85	12,38	87,107	85,113	1,994	7,335	5,500	1,079	1,053
30.03.2024 23	24,00	52,55	40,20	12,35	87,322	85,320	2,002	7,320	5,500	1,080	1,054
31.03.2024 23	24,00	52,20	40,23	11,97	87,892	85,866	2,026	7,276	5,500	1,053	1,028
01.04.2024 23	24,00	49,90	37,22	12,67	35,024	34,367	0,657	7,223	5,500	0,442	0,436
02.04.2024 23	24,00	49,15	37,41	11,74	23,621	23,179	0,441	6,992	5,500	0,276	0,272
03.04.2024 23	24,00	28,30	24,89	3,41	11,661	11,379	0,282	6,425	5,500	0,040	0,039
04.04.2024 23	24,00	34,78	28,39	6,39	42,676	41,605	1,071	6,784	5,500	0,273	0,266
05.04.2024 23	24,00	49,55	37,84	11,71	57,219	55,906	1,313	7,233	5,500	0,669	0,655
06.04.2024 23	24,00	52,09	38,95	13,14	50,878	49,783	1,095	7,313	5,500	0,667	0,654
07.04.2024 23	24,00	55,19	40,99	14,20	30,541	29,927	0,614	7,299	5,500	0,432	0,425
08.04.2024 23	24,00	46,23	34,62	11,61	16,627	16,214	0,412	7,152	5,500	0,193	0,188
09.04.2024 23	24,00	49,75	37,90	11,85	21,669	21,210	0,459	7,092	5,500	0,256	0,251
10.04.2024 23	24,00	40,15	30,65	9,49	15,745	15,331	0,414	6,416	5,500	0,149	0,146
11.04.2024 23	24,00	41,46	32,04	9,42	33,647	32,753	0,894	6,608	5,500	0,318	0,308
12.04.2024 23	24,00	41,86	32,20	9,66	41,387	40,386	1,001	6,521	5,500	0,399	0,390
13.04.2024 23	24,00	40,57	30,98	9,58	21,653	21,108	0,545	6,474	5,500	0,207	0,202
14.04.2024 23	24,00	41,54	32,58	8,97	21,132	20,479	0,653	6,605	5,500	0,191	0,184
15.04.2024 23	24,00	18,81	17,88	0,93	1,407	1,235	0,172	2,687	5,500	0,001	0,001
16.04.2024 23	24,00	18,91	14,53	4,38	0,961	0,536	0,425	2,446	5,500	0,004	0,002
17.04.2024 23	24,00	19,11	15,09	4,02	0,535	0,132	0,403	2,569	5,500	0,002	0,001
Среднее	24,00	43,93	33,74	10,19	45,613	44,528	1,084	6,500	5,500	0,537	0,524
Итого	624,00				1185,927	1157,738	28,189			13,952	13,632

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	28385,290	27679,788	457,164
17.04.2024	29571,217	28837,527	471,116

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru