

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 22

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	51,86	34,51	17,35	62,255	0,000	62,255	0,600	0,550	1,079	0,000
24.03.2024 23	24,00	52,94	34,83	18,11	62,312	0,000	62,312	0,600	0,550	1,127	0,000
25.03.2024 23	24,00	49,80	33,06	16,74	51,604	0,000	51,604	0,600	0,550	0,942	0,000
26.03.2024 23	24,00	48,30	32,18	16,12	59,066	0,000	59,066	0,600	0,550	0,939	0,000
27.03.2024 23	24,00	51,78	34,00	17,78	62,198	0,000	62,198	0,600	0,550	1,105	0,000
28.03.2024 23	24,00	52,72	34,75	17,97	62,911	0,000	62,911	0,600	0,550	1,129	0,000
29.03.2024 23	24,00	52,37	35,10	17,27	63,573	0,000	63,573	0,600	0,550	1,096	0,000
30.03.2024 23	24,00	52,70	35,53	17,17	63,869	0,000	63,869	0,600	0,550	1,095	0,000
31.03.2024 23	24,00	52,59	35,66	16,93	64,109	0,000	64,109	0,600	0,550	1,084	0,000
01.04.2024 23	24,00	37,79	32,12	5,67	25,402	0,000	25,402	0,600	0,550	0,420	0,000
02.04.2024 23	24,00	35,09	31,36	3,73	20,980	0,000	20,980	0,600	0,550	0,323	0,000
03.04.2024 23	24,00	22,87	26,72	-3,85	5,198	0,000	5,198	0,600	0,550	0,027	0,000
04.04.2024 23	24,00	28,34	23,03	5,31	30,754	0,000	30,754	0,600	0,550	0,214	0,000
05.04.2024 23	24,00	42,28	31,50	10,78	40,107	0,000	40,107	0,600	0,550	0,647	0,000
06.04.2024 23	24,00	42,92	32,75	10,17	36,606	0,000	36,606	0,600	0,550	0,659	0,000
07.04.2024 23	24,00	39,57	32,79	6,78	26,211	0,000	26,211	0,600	0,550	0,502	0,000
08.04.2024 23	24,00	21,25	19,79	1,46	8,022	0,000	8,022	0,600	0,550	0,131	0,000
09.04.2024 23	24,00	34,22	31,68	2,54	20,284	0,000	20,284	0,600	0,550	0,305	0,000
10.04.2024 23	24,00	25,63	29,63	-4,00	10,203	0,000	10,203	0,600	0,550	0,091	0,000
11.04.2024 23	24,00	33,41	26,79	6,62	24,517	0,000	24,517	0,600	0,550	0,313	0,000
12.04.2024 23	24,00	36,26	27,96	8,30	31,011	0,000	31,011	0,600	0,550	0,395	0,000
13.04.2024 23	24,00	29,75	26,72	3,03	17,647	0,000	17,647	0,600	0,550	0,198	0,000
14.04.2024 23	24,00	31,52	26,97	4,55	20,296	0,000	20,296	0,600	0,550	0,232	0,000
15.04.2024 23	24,00	21,04	20,38	0,66	0,586	0,000	0,586	0,600	0,550	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	21,48	23,42	-1,94	2,384	0,000	2,384	0,600	0,550	-0,006	0,000
17.04.2024 23	24,00	18,30	17,07	1,23	0,010	0,000	0,010	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	17,29	17,15	0,14	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2024 23	24,00	17,20	17,00	0,20	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	16,99	16,77	0,22	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	35,80	28,32	7,48	30,073	0,000	30,073	0,600	0,550	0,484	0,000
Итого	696,00				872,112	0,000	872,112			14,046	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	27071,234	23388,962	539,228
20.04.2024	27943,346	23388,962	553,274

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru