

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,70	17,35	0,35	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,31	17,97	0,34	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,09	17,75	0,34	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,53	17,22	0,31	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,70	18,75	0,96	0,629	0,489	0,140	6,000	5,500	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	16,10	16,53	-0,44	0,360	0,520	-0,160	6,000	5,500	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	15,82	16,35	-0,53	1,669	0,340	1,329	6,000	5,500	0,000	-0,000
17.11.2023 23	24,00	14,70	13,76	0,94	1,129	0,870	0,260	6,000	5,500	-0,000	0,001
18.11.2023 23	24,00	19,28	19,07	0,21	3,275	3,515	-0,240	6,000	5,500	0,001	0,001
19.11.2023 23	24,00	43,88	32,57	11,32	45,083	43,850	1,232	6,000	5,500	0,507	0,496
20.11.2023 23	24,00	48,48	34,62	13,87	83,222	80,862	2,360	6,000	5,500	1,152	1,121
21.11.2023 23	24,00	50,41	35,34	15,08	78,526	77,065	1,462	6,000	5,500	1,182	1,162
22.11.2023 23	24,00	49,10	34,70	14,41	76,872	76,266	0,606	6,000	5,500	1,106	1,099
Среднее	24,00	26,85	22,46	4,40	22,367	21,829	0,538	6,000	5,500	0,304	0,298
Итого	312,00				290,765	283,776	6,989			3,948	3,880

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	38865,566	39004,984	434,825
22.11.2023	39156,331	39288,761	438,773

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru