

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.11.2023 23	24,00	48,88	34,46	14,42	75,505	75,337	0,168	6,000	5,500	1,087	1,086
24.11.2023 23	24,00	50,67	35,85	14,82	72,668	72,478	0,190	6,000	5,500	1,076	1,074
25.11.2023 23	24,00	49,03	35,62	13,42	76,409	77,335	-0,927	6,000	5,500	1,023	1,038
26.11.2023 23	24,00	49,91	35,39	14,52	74,947	76,278	-1,331	6,000	5,500	1,087	1,108
27.11.2023 23	24,00	51,98	36,33	15,65	76,099	77,376	-1,276	6,000	5,500	1,189	1,211
28.11.2023 23	24,00	52,66	37,02	15,64	77,812	79,125	-1,313	6,000	5,500	1,215	1,238
29.11.2023 23	24,00	53,85	38,19	15,66	80,323	81,336	-1,013	6,000	5,500	1,256	1,274
30.11.2023 23	24,00	53,43	38,28	15,15	80,211	81,155	-0,944	6,000	5,500	1,213	1,230
01.12.2023 23	24,00	54,11	38,91	15,20	80,491	81,344	-0,854	6,000	5,500	1,222	1,237
02.12.2023 23	24,00	53,73	39,01	14,72	81,502	81,718	-0,216	6,000	5,500	1,198	1,203
03.12.2023 23	24,00	53,14	38,69	14,45	81,593	80,189	1,404	6,000	5,500	1,177	1,158
04.12.2023 23	24,00	54,46	38,70	15,76	80,181	77,935	2,246	6,000	5,500	1,261	1,228
05.12.2023 23	24,00	54,03	38,50	15,54	80,484	77,365	3,119	6,000	5,500	1,249	1,202
06.12.2023 23	24,00	53,73	38,34	15,38	79,638	75,929	3,708	6,000	5,500	1,223	1,168
07.12.2023 23	24,00	53,45	38,38	15,07	80,428	75,799	4,629	6,000	5,500	1,210	1,142
08.12.2023 23	24,00	53,60	38,79	14,81	81,290	75,847	5,443	6,000	5,500	1,202	1,123
09.12.2023 23	24,00	52,19	38,13	14,06	81,117	72,241	8,877	6,000	5,500	1,139	1,016
10.12.2023 23	24,00	53,42	38,89	14,53	83,093	68,795	14,298	6,000	5,500	1,205	1,000
11.12.2023 23	24,00	52,92	38,79	14,13	83,764	67,785	15,979	6,000	5,500	1,182	0,958
12.12.2023 23	24,00	52,43	38,29	14,15	82,638	65,752	16,886	6,000	5,500	1,167	0,930
13.12.2023 23	24,00	53,65	38,61	15,04	81,249	73,588	7,660	6,000	5,500	1,221	1,107
14.12.2023 23	24,00	54,26	38,78	15,48	79,913	78,995	0,918	6,000	5,500	1,235	1,223
15.12.2023 23	24,00	54,35	38,32	16,03	79,731	78,860	0,872	6,000	5,500	1,276	1,264
16.12.2023 23	24,00	54,43	37,58	16,85	78,562	77,815	0,747	6,000	5,500	1,322	1,311
17.12.2023 23	24,00	54,43	37,79	16,64	79,057	78,289	0,769	6,000	5,500	1,314	1,303
18.12.2023 23	24,00	54,72	37,93	16,79	78,801	77,987	0,814	6,000	5,500	1,321	1,309
19.12.2023 23	24,00	57,03	39,32	17,70	79,213	78,413	0,800	6,000	5,500	1,400	1,388
20.12.2023 23	24,00	57,53	39,76	17,77	15,982	15,890	0,092	6,000	5,500	0,283	0,282
21.12.2023 23	24,00	53,45	37,00	16,45	47,224	47,352	-0,128	6,000	5,500	0,777	0,779
22.12.2023 23	24,00	54,88	38,00	16,88	76,999	76,842	0,157	6,000	5,500	1,300	1,297
Среднее	24,00	53,34	37,92	15,42	76,231	73,505	2,726	6,000	5,500	1,168	1,130
Итого	720,00				2286,925	2205,152	81,772			35,032	33,885

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.11.2023	39156,331	39288,761	438,773
22.12.2023	41443,256	41493,913	473,805

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2023 00 по 21.12.2023 23

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2023 01	1,00	58,61	40,10	18,51	3,307	3,265	0,042	6,000	5,500	0,061	0,060
20.12.2023 02	1,00	57,84	40,06	17,78	3,308	3,275	0,033	6,000	5,500	0,059	0,058
20.12.2023 03	1,00	57,25	39,76	17,48	3,309	3,285	0,024	6,000	5,500	0,058	0,057
20.12.2023 04	1,00	56,99	39,56	17,42	2,108	2,084	0,023	6,000	5,500	0,037	0,036
20.12.2023 05	1,00	35,63	27,57	8,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 06	1,00	29,11	24,67	4,45	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 07	1,00	24,90	22,48	2,42	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 08	1,00	22,45	21,40	1,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 09	1,00	20,99	20,52	0,47	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 10	1,00	20,03	19,81	0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 11	1,00	19,39	19,26	0,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 12	1,00	18,94	26,86	-7,92	0,000	0,030	-0,030	6,000	5,500	0,000	-0,000
20.12.2023 13	1,00	49,49	37,08	12,41	0,643	0,676	-0,033	6,000	5,500	0,008	0,008
20.12.2023 14	1,00	33,67	24,82	8,84	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 15	1,00	27,75	23,32	4,44	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 16	1,00	24,33	22,11	2,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 17	1,00	22,28	21,15	1,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 18	1,00	20,95	20,41	0,54	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 19	1,00	20,09	19,83	0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 20	1,00	19,45	19,33	0,12	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 21	1,00	18,98	18,91	0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 22	1,00	18,64	18,55	0,09	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.12.2023 23	1,00	18,35	18,25	0,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 00	1,00	18,17	18,01	0,15	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 01	1,00	17,99	17,78	0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 02	1,00	17,86	17,60	0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 03	1,00	17,77	17,45	0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 04	1,00	17,70	17,33	0,36	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 05	1,00	17,83	18,39	-0,57	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
21.12.2023 06	1,00	17,82	17,72	0,09	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 07	1,00	51,09	33,57	17,53	0,869	0,915	-0,046	6,000	5,500	0,015	0,016
21.12.2023 08	1,00	56,80	34,10	22,70	2,985	2,904	0,081	6,000	5,500	0,068	0,066
21.12.2023 09	1,00	37,73	27,58	10,15	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
21.12.2023 10	1,00	31,18	42,68	-11,50	0,020	0,238	-0,218	6,000	5,500	-0,000	-0,003
21.12.2023 11	1,00	54,62	34,11	20,51	3,244	3,153	0,092	6,000	5,500	0,066	0,065
21.12.2023 12	1,00	54,94	37,54	17,40	3,352	3,358	-0,005	6,000	5,500	0,058	0,058
21.12.2023 13	1,00	54,78	37,98	16,80	3,353	3,347	0,006	6,000	5,500	0,056	0,056
21.12.2023 14	1,00	54,35	37,98	16,37	3,344	3,337	0,006	6,000	5,500	0,055	0,055
21.12.2023 15	1,00	53,92	37,94	15,98	3,344	3,347	-0,003	6,000	5,500	0,053	0,053
21.12.2023 16	1,00	53,33	37,70	15,62	3,335	3,347	-0,012	6,000	5,500	0,052	0,052
21.12.2023 17	1,00	53,04	37,53	15,51	3,336	3,338	-0,002	6,000	5,500	0,052	0,052
21.12.2023 18	1,00	52,02	37,23	14,79	3,347	3,338	0,009	6,000	5,500	0,049	0,049
21.12.2023 19	1,00	51,89	36,97	14,92	3,338	3,348	-0,011	6,000	5,500	0,050	0,050
21.12.2023 20	1,00	52,11	37,05	15,06	3,337	3,338	-0,001	6,000	5,500	0,050	0,050
21.12.2023 21	1,00	52,20	37,12	15,08	3,337	3,348	-0,011	6,000	5,500	0,050	0,050
21.12.2023 22	1,00	52,54	37,25	15,29	3,346	3,348	-0,002	6,000	5,500	0,051	0,051
21.12.2023 23	1,00	52,88	37,44	15,44	3,336	3,348	-0,012	6,000	5,500	0,051	0,052
22.12.2023 00	1,00	53,16	37,59	15,56	3,345	3,348	-0,002	6,000	5,500	0,052	0,052
Среднее	1,00	36,33	28,53	7,80	1,318	1,319	-0,001	6,000	5,500	0,022	0,022
Итого	48,00				63,245	63,315	-0,070			1,052	1,046

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2023	41306,358	41357,103	471,505
21.12.2023	41369,602	41420,418	472,557

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.12.2023 00 по 13.12.2023 23

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.12.2023 01	1,00	51,70	37,72	13,97	3,456	2,910	0,546	6,000	5,500	0,048	0,041
10.12.2023 02	1,00	52,42	38,15	14,27	3,455	2,900	0,555	6,000	5,500	0,049	0,041
10.12.2023 03	1,00	52,92	38,46	14,45	3,445	2,900	0,545	6,000	5,500	0,050	0,042
10.12.2023 04	1,00	53,12	38,63	14,49	3,444	2,890	0,555	6,000	5,500	0,050	0,042
10.12.2023 05	1,00	53,33	38,74	14,59	3,454	2,899	0,554	6,000	5,500	0,050	0,042
10.12.2023 06	1,00	53,56	38,88	14,69	3,443	2,889	0,554	6,000	5,500	0,051	0,042
10.12.2023 07	1,00	53,72	39,02	14,70	3,453	2,889	0,564	6,000	5,500	0,051	0,042
10.12.2023 08	1,00	53,87	39,11	14,76	3,453	2,899	0,554	6,000	5,500	0,051	0,043
10.12.2023 09	1,00	54,06	39,26	14,80	3,482	2,929	0,554	6,000	5,500	0,051	0,043
10.12.2023 10	1,00	54,21	39,36	14,85	3,472	2,899	0,573	6,000	5,500	0,051	0,043
10.12.2023 11	1,00	54,31	39,17	15,14	3,363	2,780	0,584	6,000	5,500	0,051	0,042
10.12.2023 12	1,00	54,40	39,33	15,07	3,491	2,859	0,632	6,000	5,500	0,053	0,043
10.12.2023 13	1,00	54,46	39,47	14,98	3,481	2,849	0,633	6,000	5,500	0,052	0,043
10.12.2023 14	1,00	54,43	39,45	14,97	3,472	2,839	0,633	6,000	5,500	0,052	0,043
10.12.2023 15	1,00	54,29	39,40	14,89	3,472	2,849	0,623	6,000	5,500	0,052	0,042
10.12.2023 16	1,00	54,16	39,33	14,83	3,472	2,859	0,613	6,000	5,500	0,051	0,042
10.12.2023 17	1,00	54,01	39,27	14,74	3,472	2,849	0,623	6,000	5,500	0,051	0,042
10.12.2023 18	1,00	53,88	39,22	14,66	3,473	2,829	0,643	6,000	5,500	0,051	0,041
10.12.2023 19	1,00	53,74	39,17	14,58	3,473	2,839	0,634	6,000	5,500	0,051	0,041
10.12.2023 20	1,00	53,79	39,15	14,64	3,473	2,829	0,643	6,000	5,500	0,051	0,041
10.12.2023 21	1,00	52,80	38,97	13,83	3,474	2,839	0,635	6,000	5,500	0,048	0,039
10.12.2023 22	1,00	52,40	38,62	13,78	3,475	2,830	0,645	6,000	5,500	0,048	0,039
10.12.2023 23	1,00	52,10	38,44	13,66	3,485	2,840	0,645	6,000	5,500	0,048	0,039
11.12.2023 00	1,00	51,91	38,33	13,59	3,476	2,830	0,646	6,000	5,500	0,047	0,038
11.12.2023 01	1,00	53,00	38,48	14,52	3,474	2,850	0,624	6,000	5,500	0,050	0,041
11.12.2023 02	1,00	53,74	38,94	14,80	3,473	2,840	0,633	6,000	5,500	0,051	0,042
11.12.2023 03	1,00	53,97	39,17	14,80	3,463	2,839	0,623	6,000	5,500	0,051	0,042
11.12.2023 04	1,00	53,93	39,19	14,74	3,472	2,849	0,623	6,000	5,500	0,051	0,042
11.12.2023 05	1,00	53,82	39,16	14,66	3,473	2,849	0,623	6,000	5,500	0,051	0,042
11.12.2023 06	1,00	53,77	39,17	14,60	3,483	2,849	0,633	6,000	5,500	0,051	0,042
11.12.2023 07	1,00	53,63	39,10	14,54	3,493	2,849	0,643	6,000	5,500	0,051	0,041
11.12.2023 08	1,00	53,67	39,10	14,57	3,483	2,849	0,633	6,000	5,500	0,051	0,042
11.12.2023 09	1,00	53,48	39,06	14,42	3,473	2,839	0,634	6,000	5,500	0,050	0,041
11.12.2023 10	1,00	53,24	38,92	14,32	3,464	2,830	0,634	6,000	5,500	0,050	0,041
11.12.2023 11	1,00	52,93	38,80	14,14	3,474	2,850	0,625	6,000	5,500	0,049	0,040
11.12.2023 12	1,00	52,57	38,71	13,86	3,504	2,860	0,645	6,000	5,500	0,048	0,040
11.12.2023 13	1,00	52,45	38,66	13,79	3,524	2,880	0,645	6,000	5,500	0,049	0,040
11.12.2023 14	1,00	52,23	38,52	13,71	3,495	2,850	0,645	6,000	5,500	0,048	0,039
11.12.2023 15	1,00	52,00	38,42	13,58	3,495	2,810	0,685	6,000	5,500	0,047	0,038
11.12.2023 16	1,00	52,35	38,45	13,91	3,505	2,800	0,704	6,000	5,500	0,049	0,039
11.12.2023 17	1,00	52,67	38,63	14,05	3,504	2,790	0,714	6,000	5,500	0,049	0,039
11.12.2023 18	1,00	53,11	38,81	14,30	3,503	2,770	0,733	6,000	5,500	0,050	0,040
11.12.2023 19	1,00	53,20	38,97	14,23	3,513	2,780	0,733	6,000	5,500	0,050	0,040
11.12.2023 20	1,00	53,27	38,99	14,27	3,503	2,780	0,723	6,000	5,500	0,050	0,040
11.12.2023 21	1,00	52,26	38,82	13,45	3,505	2,780	0,725	6,000	5,500	0,047	0,037
11.12.2023 22	1,00	51,73	38,38	13,34	3,506	2,781	0,725	6,000	5,500	0,047	0,037
11.12.2023 23	1,00	51,12	38,11	13,01	3,507	2,781	0,726	6,000	5,500	0,046	0,036
12.12.2023 00	1,00	50,66	37,81	12,86	3,498	2,781	0,716	6,000	5,500	0,045	0,036
12.12.2023 01	1,00	50,08	37,57	12,51	3,499	2,791	0,707	6,000	5,500	0,044	0,035
12.12.2023 02	1,00	50,05	37,29	12,77	3,489	2,782	0,707	6,000	5,500	0,044	0,036
12.12.2023 03	1,00	51,49	37,66	13,84	3,476	2,781	0,695	6,000	5,500	0,048	0,038
12.12.2023 04	1,00	52,31	38,14	14,17	3,465	2,761	0,704	6,000	5,500	0,049	0,039
12.12.2023 05	1,00	52,99	38,46	14,53	3,454	2,771	0,684	6,000	5,500	0,050	0,040
12.12.2023 06	1,00	53,11	38,58	14,53	3,415	2,711	0,704	6,000	5,500	0,050	0,039
12.12.2023 07	1,00	52,48	38,47	14,00	3,435	2,731	0,705	6,000	5,500	0,048	0,038
12.12.2023 08	1,00	52,45	38,34	14,11	3,435	2,741	0,695	6,000	5,500	0,048	0,039



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
12.12.2023 09	1,00	52,57	38,34	14,23	3,435	2,741	0,694	6,000	5,500	0,049	0,039
12.12.2023 10	1,00	52,77	38,43	14,35	3,435	2,731	0,704	6,000	5,500	0,049	0,039
12.12.2023 11	1,00	52,91	38,49	14,42	3,435	2,761	0,674	6,000	5,500	0,049	0,040
12.12.2023 12	1,00	52,97	38,53	14,44	3,435	2,761	0,674	6,000	5,500	0,050	0,040
12.12.2023 13	1,00	53,13	38,57	14,55	3,424	2,751	0,674	6,000	5,500	0,050	0,040
12.12.2023 14	1,00	53,31	38,64	14,66	3,424	2,750	0,674	6,000	5,500	0,050	0,040
12.12.2023 15	1,00	53,33	38,69	14,64	3,434	2,721	0,713	6,000	5,500	0,050	0,040
12.12.2023 16	1,00	53,26	38,67	14,59	3,434	2,711	0,723	6,000	5,500	0,050	0,040
12.12.2023 17	1,00	53,06	38,57	14,49	3,425	2,721	0,704	6,000	5,500	0,050	0,039
12.12.2023 18	1,00	52,97	38,51	14,47	3,435	2,711	0,724	6,000	5,500	0,050	0,039
12.12.2023 19	1,00	53,00	38,44	14,55	3,435	2,711	0,724	6,000	5,500	0,050	0,039
12.12.2023 20	1,00	52,95	38,41	14,54	3,425	2,711	0,714	6,000	5,500	0,050	0,039
12.12.2023 21	1,00	52,32	38,24	14,08	3,436	2,711	0,724	6,000	5,500	0,048	0,038
12.12.2023 22	1,00	52,16	38,06	14,10	3,426	2,701	0,725	6,000	5,500	0,048	0,038
12.12.2023 23	1,00	52,20	38,02	14,18	3,436	2,711	0,724	6,000	5,500	0,049	0,038
13.12.2023 00	1,00	52,39	38,04	14,35	3,426	2,711	0,714	6,000	5,500	0,049	0,039
13.12.2023 01	1,00	52,71	38,12	14,59	3,435	2,711	0,724	6,000	5,500	0,050	0,040
13.12.2023 02	1,00	53,01	38,27	14,75	3,415	2,741	0,674	6,000	5,500	0,050	0,040
13.12.2023 03	1,00	53,14	38,34	14,80	3,424	2,751	0,674	6,000	5,500	0,051	0,041
13.12.2023 04	1,00	53,18	38,38	14,80	3,444	2,761	0,683	6,000	5,500	0,051	0,041
13.12.2023 05	1,00	53,42	38,47	14,95	3,434	2,780	0,653	6,000	5,500	0,051	0,042
13.12.2023 06	1,00	53,67	38,63	15,04	3,424	2,770	0,653	6,000	5,500	0,051	0,042
13.12.2023 07	1,00	53,58	38,76	14,83	3,434	2,810	0,624	6,000	5,500	0,051	0,042
13.12.2023 08	1,00	53,68	38,78	14,90	3,424	2,790	0,634	6,000	5,500	0,051	0,042
13.12.2023 09	1,00	53,71	38,83	14,88	3,433	2,780	0,653	6,000	5,500	0,051	0,041
13.12.2023 10	1,00	53,72	38,84	14,89	3,404	2,899	0,505	6,000	5,500	0,051	0,043
13.12.2023 11	1,00	53,76	38,66	15,11	3,344	3,307	0,038	6,000	5,500	0,050	0,050
13.12.2023 12	1,00	53,82	38,58	15,23	3,344	3,307	0,038	6,000	5,500	0,051	0,050
13.12.2023 13	1,00	54,59	38,71	15,88	3,343	3,306	0,037	6,000	5,500	0,053	0,053
13.12.2023 14	1,00	54,94	39,02	15,91	3,343	3,306	0,037	6,000	5,500	0,053	0,053
13.12.2023 15	1,00	54,88	39,07	15,81	3,353	3,326	0,027	6,000	5,500	0,053	0,053
13.12.2023 16	1,00	54,76	39,03	15,73	3,353	3,316	0,037	6,000	5,500	0,053	0,052
13.12.2023 17	1,00	54,62	38,95	15,67	3,353	3,316	0,037	6,000	5,500	0,052	0,052
13.12.2023 18	1,00	54,48	38,90	15,58	3,353	3,316	0,037	6,000	5,500	0,052	0,052
13.12.2023 19	1,00	54,37	38,83	15,53	3,344	3,316	0,027	6,000	5,500	0,052	0,052
13.12.2023 20	1,00	54,41	38,81	15,60	3,353	3,316	0,037	6,000	5,500	0,052	0,052
13.12.2023 21	1,00	52,89	38,55	14,34	3,356	3,317	0,039	6,000	5,500	0,048	0,048
13.12.2023 22	1,00	52,22	38,03	14,19	3,357	3,317	0,040	6,000	5,500	0,048	0,047
13.12.2023 23	1,00	51,67	37,73	13,94	3,358	3,318	0,040	6,000	5,500	0,047	0,046
14.12.2023 00	1,00	52,51	37,69	14,82	3,356	3,328	0,029	6,000	5,500	0,050	0,049
Среднее	1,00	53,13	38,65	14,48	3,444	2,879	0,566	6,000	5,500	0,050	0,042
Итого	96,00				330,642	276,347	54,295			4,779	4,008

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
10.12.2023	40500,486	40610,450	458,846
13.12.2023	40831,129	40886,797	463,626

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru