

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	52,32	42,67	9,65	163,025	157,851	5,174	6,000	5,500	1,571	1,523
24.03.2024 23	24,00	51,26	41,61	9,66	136,090	130,492	5,598	6,000	5,500	1,314	1,260
25.03.2024 23	24,00	48,05	39,30	8,75	151,477	145,746	5,731	6,000	5,500	1,325	1,275
26.03.2024 23	24,00	51,32	41,53	9,79	152,651	151,347	1,305	6,000	5,500	1,492	1,481
27.03.2024 23	24,00	51,99	42,23	9,75	158,864	152,723	6,141	6,000	5,500	1,548	1,490
28.03.2024 23	24,00	51,77	42,41	9,36	160,322	155,974	4,348	6,000	5,500	1,499	1,460
29.03.2024 23	24,00	52,18	42,77	9,41	160,143	158,975	1,167	6,000	5,500	1,506	1,496
30.03.2024 23	24,00	51,44	42,39	9,05	160,949	158,087	2,862	6,000	5,500	1,455	1,430
31.03.2024 23	24,00	48,67	39,42	9,25	62,138	59,883	2,255	6,000	5,500	0,576	0,554
01.04.2024 23	24,00	49,90	40,77	9,14	18,433	17,819	0,614	6,000	5,500	0,164	0,163
02.04.2024 23	24,00	26,90	24,99	1,92	44,205	41,655	2,551	6,000	5,500	0,086	0,080
03.04.2024 23	24,00	39,19	32,63	6,56	79,306	75,022	4,284	6,000	5,500	0,523	0,492
04.04.2024 23	24,00	50,34	40,57	9,76	100,374	94,981	5,393	6,000	5,500	0,979	0,927
05.04.2024 23	24,00	51,97	41,45	10,52	91,438	85,772	5,666	6,000	5,500	0,962	0,902
06.04.2024 23	24,00	55,73	44,69	11,04	31,283	28,895	2,388	6,000	5,500	0,346	0,319
07.04.2024 23	24,00	45,75	41,26	4,49	41,216	42,144	-0,927	6,000	5,500	0,184	0,189
08.04.2024 23	24,00	47,13	46,26	0,87	14,146	11,770	2,376	6,000	5,500	0,040	0,010
09.04.2024 23	24,00	38,35	35,70	2,65	46,361	44,061	2,299	6,000	5,500	0,136	0,117
10.04.2024 23	24,00	41,03	36,18	4,85	59,960	59,022	0,938	6,000	5,500	0,293	0,286
11.04.2024 23	24,00	42,39	37,07	5,32	18,730	18,152	0,579	6,000	5,500	0,100	0,097
12.04.2024 23	24,00	17,72	17,44	0,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	17,57	17,31	0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	17,58	17,35	0,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	17,33	16,95	0,38	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	17,52	17,09	0,43	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	24,00	41,42	35,28	6,13	74,044	71,615	2,430	6,000	5,500	0,644	0,622
Итого	600,00				1851,110	1790,370	60,740			16,097	15,552

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	54975,704	55037,687	625,956
17.04.2024	56826,814	56828,057	642,052

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru