

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,59	17,37	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,43	17,49	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,49	18,59	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,08	17,96	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,81	17,66	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	35,51	34,23	2,32	25,108	24,721	0,388	6,118	5,608	0,059	0,057
16.11.2023 23	24,00	53,16	51,04	2,13	47,535	46,940	0,595	6,118	5,608	0,101	0,100
17.11.2023 23	24,00	46,54	44,92	1,34	35,678	35,621	0,057	6,118	5,608	0,047	0,048
18.11.2023 23	24,00	50,30	48,75	1,54	51,245	51,240	0,005	6,118	5,608	0,080	0,079
19.11.2023 23	24,00	49,22	42,68	6,51	51,784	51,339	0,445	6,118	5,608	0,338	0,334
20.11.2023 23	24,00	49,54	37,30	12,24	52,627	51,868	0,759	6,118	5,608	0,643	0,635
21.11.2023 23	24,00	53,82	39,34	14,56	56,737	56,064	0,673	6,118	5,608	0,825	0,816
22.11.2023 23	24,00	58,77	43,11	15,67	60,974	60,365	0,608	6,118	5,608	0,954	0,946
Среднее	24,00	37,40	33,11	4,33	29,361	29,089	0,271	6,118	5,608	0,234	0,232
Итого	312,00				381,688	378,158	3,529			3,047	3,015

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	94,466	323,495
22.11.2023	97,995	326,542

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru