

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.04.2024 23	24,00	53,44	43,93	9,51	20,000	18,370	1,630	5,925	5,772	1,630	0,245
22.04.2024 23	24,00	55,81	43,83	11,98	20,800	18,170	2,630	5,710	5,537	2,630	0,335
23.04.2024 23	24,00	32,84	28,31	4,53	6,300	6,140	0,160	2,468	2,580	0,160	0,073
24.04.2024 23	24,00	44,86	36,21	8,65	15,200	13,770	1,430	4,395	4,293	1,430	0,221
25.04.2024 23	24,00	54,23	45,89	8,34	24,000	22,230	1,770	6,536	6,332	1,770	0,264
26.04.2024 23	24,00	53,60	46,11	7,49	23,500	21,590	1,910	6,547	6,292	1,910	0,245
27.04.2024 23	24,00	56,48	46,56	9,92	22,800	21,400	1,400	6,587	6,434	1,400	0,272
28.04.2024 23	24,00	57,18	45,70	11,48	22,100	20,850	1,250	6,679	6,506	1,250	0,294
29.04.2024 23	24,00	55,45	45,53	9,92	21,900	20,420	1,480	6,679	6,598	1,480	0,270
30.04.2024 23	24,00	55,04	45,13	9,91	22,100	20,380	1,720	6,649	6,506	1,720	0,281
01.05.2024 23	24,00	55,19	45,47	9,72	22,100	20,190	1,910	6,547	6,434	1,910	0,285
02.05.2024 23	24,00	54,31	44,16	10,15	22,700	20,180	2,520	6,496	6,312	2,520	0,320
03.05.2024 23	24,00	53,73	44,05	9,68	22,100	20,290	1,810	6,587	6,434	1,810	0,279
04.05.2024 23	24,00	54,29	43,99	10,30	22,200	20,150	2,050	6,608	6,394	2,050	0,301
05.05.2024 23	24,00	55,17	45,02	10,15	21,800	20,230	1,570	6,628	6,506	1,570	0,277
06.05.2024 23	24,00	53,16	43,10	10,06	21,900	20,230	1,670	6,557	6,445	1,670	0,275
07.05.2024 23	24,00	56,93	46,10	10,83	21,700	20,270	1,430	6,618	6,434	1,430	0,279
08.05.2024 23	24,00	54,82	44,52	10,30	22,000	20,340	1,660	6,587	6,373	1,660	0,280
09.05.2024 23	24,00	54,61	44,58	10,03	21,700	20,440	1,260	6,679	6,496	1,260	0,259
10.05.2024 23	24,00	54,82	44,38	10,44	21,900	20,390	1,510	6,649	6,516	1,510	0,281
11.05.2024 23	24,00	54,25	44,74	9,51	21,700	20,230	1,470	6,710	6,547	1,470	0,259
12.05.2024 23	24,00	53,29	43,61	9,68	22,500	20,100	2,400	6,567	6,394	2,400	0,300
13.05.2024 23	24,00	51,89	43,32	8,57	21,700	20,320	1,380	6,669	6,557	1,380	0,231
14.05.2024 23	24,00	52,43	42,98	9,45	21,900	20,140	1,760	6,689	6,547	1,760	0,265
15.05.2024 23	24,00	53,86	43,20	10,66	21,900	20,180	1,720	6,608	6,485	1,720	0,288
16.05.2024 23	24,00	53,11	42,73	10,38	21,700	20,230	1,470	6,587	6,424	1,470	0,272
17.05.2024 23	24,00	53,09	42,87	10,22	21,900	20,280	1,620	6,618	6,475	1,620	0,276
18.05.2024 23	24,00	53,68	43,60	10,08	21,500	20,250	1,250	6,557	6,455	1,250	0,258
19.05.2024 23	24,00	52,66	43,06	9,60	21,900	20,050	1,850	6,485	6,190	1,850	0,273
20.05.2024 23	24,00	52,70	42,78	9,92	21,700	20,370	1,330	6,526	6,343	1,330	0,258
21.05.2024 23	24,00	53,51	44,34	9,17	21,900	20,210	1,690	6,649	6,322	1,690	0,257
Среднее	24,00	53,24	43,54	9,70	21,261	19,625	1,636	6,348	6,191	1,636	0,267
Итого	744,00				659,100	608,390	50,710			50,710	8,275

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.04.2024	1725,749	217,337
21.05.2024	1772,871	225,612

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru