

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.05.2024 23	24,00	53,64	44,09	9,55	21,700	20,190	1,510	0,638	0,624	1,510	0,258
23.05.2024 23	24,00	55,85	45,07	10,78	21,800	20,170	1,630	0,640	0,624	1,630	0,290
24.05.2024 23	24,00	49,05	39,15	9,90	15,750	14,810	0,940	0,563	0,559	0,940	0,184
25.05.2024 23	24,00	54,38	44,39	9,99	21,600	19,810	1,790	0,640	0,629	1,790	0,276
26.05.2024 23	24,00	54,87	44,28	10,59	20,700	19,010	1,690	0,611	0,587	1,690	0,275
27.05.2024 23	24,00	25,91	23,96	1,95	0,000	0,000	0,000	0,166	0,142	0,000	0,000
28.05.2024 23	24,00	22,39	21,99	0,40	0,000	0,000	0,000	0,177	0,148	0,000	0,000
29.05.2024 23	24,00	21,56	21,34	0,22	0,000	0,000	0,000	0,175	0,146	0,000	0,000
30.05.2024 23	24,00	20,87	20,80	0,07	0,000	0,000	0,000	0,169	0,152	0,000	0,000
31.05.2024 23	24,00	32,57	29,79	2,78	9,500	8,670	0,830	0,352	0,332	0,830	0,090
01.06.2024 23	24,00	53,32	43,56	9,76	22,500	21,110	1,390	0,644	0,628	1,390	0,267
02.06.2024 23	24,00	53,66	44,20	9,46	22,300	21,010	1,290	0,640	0,623	1,290	0,253
03.06.2024 23	24,00	53,61	44,68	8,93	22,300	20,640	1,660	0,642	0,624	1,660	0,256
04.06.2024 23	24,00	53,32	43,89	9,43	21,700	20,400	1,300	0,634	0,627	1,300	0,245
05.06.2024 23	24,00	56,32	46,92	9,40	21,700	20,310	1,390	0,626	0,609	1,390	0,248
06.06.2024 23	24,00	56,44	47,03	9,41	22,000	20,460	1,540	0,640	0,624	1,540	0,257
07.06.2024 23	24,00	55,20	45,37	9,83	21,800	20,330	1,470	0,625	0,612	1,470	0,261
08.06.2024 23	24,00	54,62	44,91	9,71	22,000	20,300	1,700	0,632	0,610	1,700	0,269
09.06.2024 23	24,00	53,86	45,29	8,57	21,600	20,240	1,360	0,619	0,596	1,360	0,232
10.06.2024 23	24,00	54,86	45,01	9,85	21,700	20,290	1,410	0,623	0,602	1,410	0,259
11.06.2024 23	24,00	53,47	45,07	8,40	21,500	20,310	1,190	0,632	0,615	1,190	0,220
12.06.2024 23	24,00	52,95	44,83	8,12	21,800	19,980	1,820	0,614	0,602	1,820	0,241
13.06.2024 23	24,00	54,46	45,37	9,09	21,800	20,090	1,710	0,632	0,613	1,710	0,257
14.06.2024 23	24,00	56,57	47,10	9,47	21,400	19,990	1,410	0,633	0,604	1,410	0,248
15.06.2024 23	24,00	54,16	44,10	10,06	17,550	16,110	1,440	0,593	0,575	1,440	0,208
16.06.2024 23	24,00	56,60	47,04	9,56	21,400	19,750	1,650	0,622	0,609	1,650	0,258
17.06.2024 23	24,00	56,61	46,92	9,69	21,200	19,820	1,380	0,617	0,605	1,380	0,250
18.06.2024 23	24,00	56,41	47,08	9,33	21,000	19,880	1,120	0,631	0,614	1,120	0,231
19.06.2024 23	24,00	56,67	47,24	9,43	21,300	19,810	1,490	0,631	0,611	1,490	0,249
20.06.2024 23	24,00	56,78	47,42	9,36	21,200	19,830	1,370	0,624	0,610	1,370	0,243
Среднее	24,00	49,70	41,60	8,10	18,027	16,777	1,249	0,556	0,539	1,249	0,211
Итого	720,00				540,800	503,320	37,480			37,480	6,325

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.05.2024	1772,871	225,612
20.06.2024	1807,619	231,937

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru