

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.07.2024 23	24,00	54,81	46,28	8,53	18,700	17,170	1,530	0,591	0,577	1,530	0,202
23.07.2024 23	24,00	57,21	49,38	7,83	20,300	19,030	1,270	0,636	0,611	1,270	0,203
24.07.2024 23	24,00	55,66	48,14	7,52	20,600	18,960	1,640	0,630	0,607	1,640	0,213
25.07.2024 23	24,00	55,65	48,59	7,06	21,400	19,780	1,620	0,633	0,619	1,620	0,209
26.07.2024 23	24,00	56,77	48,68	8,09	21,000	19,030	1,970	0,635	0,612	1,970	0,241
27.07.2024 23	24,00	53,35	45,91	7,44	21,300	18,880	2,420	0,627	0,608	2,420	0,246
28.07.2024 23	24,00	52,19	44,54	7,65	21,100	19,040	2,060	0,618	0,594	2,060	0,231
29.07.2024 23	24,00	51,49	42,98	8,51	21,000	18,600	2,400	0,594	0,583	2,400	0,256
30.07.2024 23	24,00	55,86	46,55	9,31	20,600	19,000	1,600	0,608	0,589	1,600	0,245
31.07.2024 23	24,00	57,03	48,11	8,92	21,300	19,720	1,580	0,628	0,603	1,580	0,244
01.08.2024 23	24,00	57,49	48,13	9,36	21,400	19,500	1,900	0,626	0,613	1,900	0,265
02.08.2024 23	24,00	56,98	47,85	9,13	21,300	19,570	1,730	0,626	0,609	1,730	0,254
03.08.2024 23	24,00	57,36	48,11	9,25	20,900	19,500	1,400	0,630	0,605	1,400	0,239
04.08.2024 23	24,00	56,41	47,53	8,88	21,100	19,460	1,640	0,606	0,593	1,640	0,243
05.08.2024 23	24,00	57,74	48,48	9,26	20,800	19,610	1,190	0,619	0,600	1,190	0,231
06.08.2024 23	24,00	56,66	47,75	8,91	20,900	19,550	1,350	0,623	0,621	1,350	0,231
07.08.2024 23	24,00	57,04	47,77	9,27	20,900	19,610	1,290	0,627	0,604	1,290	0,236
08.08.2024 23	24,00	56,42	47,52	8,90	20,700	19,620	1,080	0,624	0,607	1,080	0,218
09.08.2024 23	24,00	57,38	48,31	9,07	21,100	19,800	1,300	0,623	0,600	1,300	0,234
10.08.2024 23	24,00	56,20	47,63	8,57	21,200	19,710	1,490	0,627	0,606	1,490	0,232
11.08.2024 23	24,00	56,61	47,56	9,05	21,100	19,550	1,550	0,611	0,591	1,550	0,243
12.08.2024 23	24,00	56,42	48,00	8,42	21,700	20,200	1,500	0,615	0,591	1,500	0,233
13.08.2024 23	24,00	57,47	48,40	9,07	21,500	19,930	1,570	0,624	0,603	1,570	0,248
14.08.2024 23	24,00	57,50	48,21	9,29	21,200	19,600	1,600	0,625	0,600	1,600	0,251
15.08.2024 23	24,00	56,98	47,86	9,12	20,900	19,600	1,300	0,633	0,610	1,300	0,233
16.08.2024 23	24,00	57,40	48,11	9,29	21,100	19,660	1,440	0,611	0,595	1,440	0,244
17.08.2024 23	24,00	56,68	47,73	8,95	21,000	19,600	1,400	0,624	0,596	1,400	0,234
18.08.2024 23	24,00	56,46	47,54	8,92	21,600	19,440	2,160	0,612	0,591	2,160	0,268
19.08.2024 23	24,00	56,18	47,52	8,66	21,200	19,280	1,920	0,632	0,606	1,920	0,247
20.08.2024 23	24,00	56,64	47,94	8,70	21,400	19,520	1,880	0,630	0,606	1,880	0,251
21.08.2024 23	24,00	57,15	48,22	8,93	21,400	19,610	1,790	0,619	0,607	1,790	0,253
Среднее	24,00	56,30	47,59	8,71	21,023	19,391	1,631	0,622	0,602	1,631	0,238
Итого	744,00				651,700	601,130	50,570			50,570	7,376

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.07.2024	1845,418	238,952
21.08.2024	1892,811	246,328

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru