

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.08.2024 23	24,00	57,57	48,68	8,89	20,400	19,230	1,170	6,424	6,241	1,170	0,220
23.08.2024 23	24,00	56,87	48,11	8,76	21,100	19,600	1,500	6,424	6,230	1,500	0,236
24.08.2024 23	24,00	57,43	48,39	9,04	21,500	19,520	1,980	6,455	6,241	1,980	0,263
25.08.2024 23	24,00	58,00	48,85	9,15	21,400	19,520	1,880	6,363	6,200	1,880	0,261
26.08.2024 23	24,00	56,95	48,09	8,86	21,000	19,650	1,350	6,414	6,108	1,350	0,231
27.08.2024 23	24,00	56,34	47,72	8,62	21,300	19,420	1,880	6,536	6,281	1,880	0,248
28.08.2024 23	24,00	56,79	47,93	8,86	21,200	19,650	1,550	6,434	6,261	1,550	0,240
29.08.2024 23	24,00	57,90	48,69	9,21	21,600	19,650	1,950	6,475	6,312	1,950	0,266
30.08.2024 23	24,00	56,78	47,98	8,80	21,100	19,670	1,430	6,516	6,241	1,430	0,234
31.08.2024 23	24,00	57,05	48,05	9,00	21,100	19,670	1,430	6,485	6,332	1,430	0,238
01.09.2024 23	24,00	55,67	47,26	8,41	21,100	19,560	1,540	6,363	6,169	1,540	0,229
02.09.2024 23	24,00	55,37	47,15	8,22	21,400	19,610	1,790	6,475	6,281	1,790	0,237
03.09.2024 23	24,00	56,83	47,98	8,85	21,000	19,610	1,390	6,547	6,373	1,390	0,232
04.09.2024 23	24,00	56,72	47,97	8,75	21,100	19,610	1,490	6,455	6,261	1,490	0,235
05.09.2024 23	24,00	56,70	47,83	8,87	21,100	19,600	1,500	6,496	6,292	1,500	0,237
06.09.2024 23	24,00	56,64	47,88	8,76	21,100	19,630	1,470	6,516	6,373	1,470	0,234
07.09.2024 23	24,00	56,40	47,50	8,90	21,000	19,580	1,420	6,383	6,292	1,420	0,234
08.09.2024 23	24,00	55,76	47,13	8,63	21,100	19,450	1,650	6,424	6,220	1,650	0,237
09.09.2024 23	24,00	56,04	47,29	8,75	20,600	19,670	0,930	6,445	6,332	0,930	0,209
10.09.2024 23	24,00	56,20	47,41	8,79	20,900	19,630	1,270	6,598	6,343	1,270	0,225
11.09.2024 23	24,00	56,97	48,04	8,93	20,800	19,650	1,150	6,465	6,281	1,150	0,223
12.09.2024 23	24,00	57,33	48,28	9,05	20,700	19,610	1,090	6,526	6,281	1,090	0,222
13.09.2024 23	24,00	55,79	47,29	8,50	19,200	17,780	1,420	6,353	6,169	1,420	0,210
14.09.2024 23	24,00	55,41	46,75	8,66	20,000	18,430	1,570	6,567	6,434	1,570	0,226
15.09.2024 23	24,00	55,23	46,99	8,24	21,100	19,590	1,510	6,434	6,353	1,510	0,224
16.09.2024 23	24,00	55,60	46,93	8,67	20,600	19,580	1,020	6,516	6,281	1,020	0,211
17.09.2024 23	24,00	54,91	46,30	8,61	20,700	19,670	1,030	6,598	6,404	1,030	0,209
18.09.2024 23	24,00	53,88	45,53	8,35	20,800	19,500	1,300	6,496	6,322	1,300	0,214
19.09.2024 23	24,00	54,27	45,63	8,64	20,900	19,580	1,320	6,557	6,455	1,320	0,222
20.09.2024 23	24,00	55,27	46,23	9,04	20,900	19,620	1,280	6,557	6,414	1,280	0,229
Среднее	24,00	56,29	47,53	8,76	20,927	19,485	1,442	6,477	6,293	1,442	0,231
Итого	720,00				627,800	584,540	43,260			43,260	6,939

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.08.2024	1892,811	246,328
20.09.2024	1933,056	253,267

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru