

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	18,48	18,67	-0,19	0,000	0,000	0,000	3,661	3,610	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,71	18,59	-0,88	0,000	0,000	0,000	3,691	3,630	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	19,13	20,05	-0,92	0,000	0,000	0,000	3,824	3,753	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,77	19,36	-0,59	0,000	0,000	0,000	3,753	3,691	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	18,37	19,04	-0,67	0,000	0,000	0,000	3,742	3,681	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	36,93	31,01	5,92	33,131	34,094	-0,963	5,201	4,385	0,382	0,393
16.11.2023 23	24,00	53,86	43,43	10,43	61,457	63,030	-1,573	6,751	5,323	0,642	0,658
17.11.2023 23	24,00	46,25	39,59	6,66	43,565	44,942	-1,377	5,894	4,915	0,437	0,453
18.11.2023 23	24,00	50,47	38,45	12,02	54,147	55,112	-0,965	7,515	6,394	0,651	0,661
19.11.2023 23	24,00	48,99	37,55	11,44	54,578	55,926	-1,348	7,862	6,720	0,623	0,638
20.11.2023 23	24,00	49,91	37,61	12,30	54,063	55,131	-1,068	7,903	6,791	0,664	0,678
21.11.2023 23	24,00	53,88	39,96	13,92	57,408	58,551	-1,143	8,056	6,791	0,802	0,818
22.11.2023 23	24,00	58,99	43,80	15,19	63,174	64,907	-1,733	8,382	6,873	0,960	0,987
Среднее	24,00	37,83	31,32	6,51	32,425	33,207	-0,782	5,864	5,120	0,397	0,407
Итого	312,00				421,522	431,692	-10,170			5,161	5,286

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	314,478	-372,219
22.11.2023	319,639	-382,389

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru