

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	49,49	39,77	9,72	19,778	15,426	4,352	0,649	0,664	4,352	0,309
23.03.2024 23	24,00	51,47	40,53	10,94	20,089	14,657	5,432	0,641	0,655	5,432	0,378
24.03.2024 23	24,00	52,74	41,19	11,55	19,682	14,637	5,045	0,631	0,645	5,045	0,376
25.03.2024 23	24,00	47,74	38,20	9,54	19,742	14,806	4,936	0,637	0,652	4,936	0,322
26.03.2024 23	24,00	48,40	38,16	10,24	17,588	13,409	4,179	0,621	0,637	4,179	0,303
27.03.2024 23	24,00	52,01	39,52	12,49	17,161	13,386	3,775	0,606	0,622	3,775	0,319
28.03.2024 23	24,00	53,24	40,42	12,82	17,828	13,293	4,535	0,607	0,623	4,535	0,359
29.03.2024 23	24,00	53,16	40,91	12,25	17,384	13,743	3,641	0,615	0,631	3,641	0,319
30.03.2024 23	24,00	54,06	41,04	13,02	18,776	12,935	5,841	0,606	0,622	5,841	0,416
31.03.2024 23	24,00	55,16	41,23	13,93	18,224	12,260	5,964	0,592	0,608	5,964	0,429
01.04.2024 23	24,00	54,22	41,30	12,92	17,541	12,908	4,633	0,599	0,615	4,633	0,366
02.04.2024 23	24,00	47,38	37,27	10,11	13,307	10,232	3,075	0,516	0,527	3,075	0,257
03.04.2024 23	24,00	52,58	43,70	8,88	23,537	19,507	4,030	0,718	0,727	4,030	0,332
04.04.2024 23	24,00	37,96	31,37	6,59	25,494	15,630	9,864	0,664	0,674	9,864	0,425
05.04.2024 23	24,00	52,81	41,72	11,09	18,848	15,719	3,129	0,635	0,649	3,129	0,304
06.04.2024 23	24,00	53,94	42,44	11,50	20,202	15,456	4,746	0,629	0,643	4,746	0,377
07.04.2024 23	24,00	54,14	42,48	11,66	19,918	15,378	4,540	0,632	0,646	4,540	0,370
08.04.2024 23	24,00	55,12	43,17	11,95	19,923	15,709	4,213	0,637	0,651	4,213	0,371
09.04.2024 23	24,00	44,75	37,07	7,68	15,288	12,347	2,941	0,533	0,581	2,941	0,261
10.04.2024 23	24,00	56,62	45,70	10,92	22,930	19,111	3,819	0,688	0,698	3,819	0,376
11.04.2024 23	24,00	53,51	43,75	9,76	22,602	18,885	3,717	0,711	0,722	3,717	0,341
12.04.2024 23	24,00	55,50	45,25	10,25	22,818	18,907	3,911	0,705	0,717	3,911	0,363
13.04.2024 23	24,00	55,64	45,21	10,43	22,685	18,558	4,127	0,703	0,714	4,127	0,375
14.04.2024 23	24,00	56,44	45,62	10,82	23,214	18,595	4,619	0,692	0,703	4,619	0,409
15.04.2024 23	24,00	59,65	47,61	12,04	22,351	19,088	3,262	0,711	0,723	3,262	0,381
16.04.2024 23	24,00	56,18	45,29	10,89	22,032	19,021	3,011	0,709	0,721	3,011	0,344
17.04.2024 23	24,00	52,35	42,70	9,65	22,011	19,084	2,927	0,708	0,720	2,927	0,312
18.04.2024 23	24,00	57,31	46,10	11,21	22,124	19,061	3,062	0,713	0,725	3,062	0,355
19.04.2024 23	24,00	56,91	45,94	10,97	21,901	19,233	2,668	0,715	0,727	2,668	0,333
20.04.2024 23	24,00	55,99	45,19	10,80	22,552	18,958	3,594	0,712	0,724	3,594	0,371
Среднее	24,00	52,88	42,00	10,89	19,977	15,860	4,253	0,651	0,666	4,253	0,352
Итого	720,00				607,529	479,940	127,589			127,589	10,554

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	3613,213	301,930
20.04.2024	3736,732	312,484

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru