

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2024 23	24,00	55,38	44,70	10,68	22,769	18,769	4,000	7,148	7,271	4,000	0,384
22.04.2024 23	24,00	55,30	44,62	10,68	23,196	18,698	4,498	6,893	6,995	4,498	0,405
23.04.2024 23	24,00	34,04	29,27	4,77	8,830	7,968	0,862	3,956	4,303	0,862	0,101
24.04.2024 23	24,00	41,98	34,03	7,95	12,977	9,729	3,248	5,058	5,180	3,248	0,256
25.04.2024 23	24,00	55,85	46,62	9,23	21,421	17,706	3,715	7,627	7,627	3,715	0,341
26.04.2024 23	24,00	54,52	45,86	8,66	20,375	17,316	3,060	7,658	7,689	3,060	0,288
27.04.2024 23	24,00	57,64	47,87	9,77	21,679	17,583	4,096	7,729	7,760	4,096	0,367
28.04.2024 23	24,00	56,30	46,63	9,67	24,463	21,252	3,211	7,729	7,780	3,211	0,357
29.04.2024 23	24,00	56,13	46,38	9,75	24,143	20,788	3,355	7,801	7,862	3,355	0,363
30.04.2024 23	24,00	55,52	45,94	9,58	23,896	20,855	3,041	7,760	7,821	3,041	0,341
01.05.2024 23	24,00	56,02	46,29	9,73	24,814	20,522	4,292	7,658	7,729	4,292	0,401
02.05.2024 23	24,00	54,63	45,38	9,25	23,967	20,751	3,215	7,627	7,699	3,215	0,338
03.05.2024 23	24,00	54,14	44,92	9,22	23,658	20,819	2,839	7,709	7,780	2,839	0,321
04.05.2024 23	24,00	54,50	45,08	9,42	24,164	20,665	3,499	7,699	7,770	3,499	0,357
05.05.2024 23	24,00	56,01	45,96	10,05	24,918	20,567	4,350	7,729	7,791	4,350	0,396
06.05.2024 23	24,00	53,57	44,27	9,30	24,023	20,715	3,308	7,668	7,740	3,308	0,339
07.05.2024 23	24,00	57,55	46,92	10,63	24,554	20,688	3,866	7,729	7,801	3,866	0,395
08.05.2024 23	24,00	55,35	45,41	9,94	24,214	20,864	3,349	7,699	7,760	3,349	0,361
09.05.2024 23	24,00	55,35	45,44	9,91	24,924	20,735	4,190	7,801	7,862	4,190	0,405
10.05.2024 23	24,00	55,31	45,58	9,73	25,023	20,763	4,260	7,699	7,770	4,260	0,402
11.05.2024 23	24,00	55,17	45,47	9,70	24,403	20,681	3,721	7,811	7,872	3,721	0,377
12.05.2024 23	24,00	53,74	44,48	9,26	25,417	20,478	4,939	7,648	7,719	4,939	0,416
13.05.2024 23	24,00	52,72	43,74	8,98	24,970	20,552	4,418	7,760	7,831	4,418	0,380
14.05.2024 23	24,00	53,02	43,82	9,20	24,871	20,471	4,400	7,760	7,831	4,400	0,385
15.05.2024 23	24,00	53,91	44,35	9,56	24,491	20,609	3,882	7,719	7,791	3,882	0,370
16.05.2024 23	24,00	53,65	44,16	9,49	24,684	20,570	4,115	7,729	7,791	4,115	0,381
17.05.2024 23	24,00	53,30	43,93	9,37	24,393	20,726	3,667	7,719	7,791	3,667	0,359
18.05.2024 23	24,00	54,10	44,48	9,62	24,624	20,613	4,012	7,668	7,740	4,012	0,381
19.05.2024 23	24,00	53,08	43,70	9,38	24,850	20,436	4,414	7,546	7,627	4,414	0,389
20.05.2024 23	24,00	53,27	43,95	9,32	24,671	20,696	3,975	7,638	7,709	3,975	0,370
21.05.2024 23	24,00	54,37	44,86	9,51	24,168	20,756	3,412	7,699	7,760	3,412	0,351
Среднее	24,00	53,72	44,33	9,40	22,877	19,307	3,716	7,454	7,531	3,716	0,357
Итого	744,00				719,551	604,341	115,211			115,211	11,078

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2024	3736,732	312,484
21.05.2024	3847,411	323,562

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru