

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2024 23	24,00	57,44	48,35	9,09	24,163	20,868	3,295	0,734	0,742	3,295	0,338
22.06.2024 23	24,00	59,07	49,34	9,73	24,385	20,708	3,677	0,741	0,749	3,677	0,373
23.06.2024 23	24,00	59,73	49,74	9,99	25,321	20,547	4,773	0,731	0,740	4,773	0,432
24.06.2024 23	24,00	59,16	49,44	9,72	24,314	20,756	3,558	0,732	0,741	3,558	0,367
25.06.2024 23	24,00	58,08	48,77	9,31	24,279	20,765	3,513	0,736	0,744	3,513	0,352
26.06.2024 23	24,00	58,02	48,61	9,41	24,048	20,810	3,238	0,735	0,743	3,238	0,342
27.06.2024 23	24,00	56,82	47,72	9,10	24,293	20,701	3,592	0,736	0,744	3,592	0,348
28.06.2024 23	24,00	57,45	48,04	9,41	24,468	20,637	3,831	0,737	0,746	3,831	0,367
29.06.2024 23	24,00	57,28	47,95	9,33	24,501	20,602	3,899	0,737	0,746	3,899	0,367
30.06.2024 23	24,00	58,04	48,57	9,47	24,709	20,579	4,131	0,731	0,740	4,131	0,384
01.07.2024 23	24,00	57,84	48,51	9,33	24,060	20,784	3,276	0,735	0,743	3,276	0,341
02.07.2024 23	24,00	49,04	44,16	4,88	17,156	14,223	2,933	0,650	0,664	2,933	0,259
03.07.2024 23	24,00	57,91	48,59	9,32	24,364	20,819	3,544	0,730	0,738	3,544	0,354
04.07.2024 23	18,92	59,64	49,91	9,73	19,443	16,166	3,277	0,717	0,727	3,277	0,312
05.07.2024 23	24,00	58,74	49,35	9,39	24,064	20,803	3,261	0,728	0,737	3,261	0,345
06.07.2024 23	24,00	58,26	49,14	9,12	24,340	20,803	3,537	0,732	0,741	3,537	0,354
07.07.2024 23	24,00	58,68	49,62	9,06	24,639	21,181	3,458	0,724	0,732	3,458	0,351
08.07.2024 23	24,00	57,22	48,69	8,53	24,505	21,188	3,318	0,730	0,738	3,318	0,329
09.07.2024 23	24,00	58,14	49,37	8,77	24,851	21,344	3,507	0,736	0,743	3,507	0,348
10.07.2024 23	24,00	57,81	49,30	8,51	25,070	21,846	3,223	0,736	0,742	3,223	0,332
11.07.2024 23	24,00	58,41	49,73	8,68	24,706	21,960	2,746	0,738	0,745	2,746	0,314
12.07.2024 23	24,00	57,86	49,41	8,45	25,011	21,893	3,118	0,732	0,739	3,118	0,327
13.07.2024 23	24,00	57,39	49,04	8,35	25,621	21,726	3,894	0,736	0,743	3,894	0,359
14.07.2024 23	24,00	58,31	49,56	8,75	26,459	21,484	4,975	0,721	0,728	4,975	0,421
15.07.2024 23	24,00	57,85	49,81	8,04	24,079	20,758	3,322	0,704	0,711	3,322	0,336
16.07.2024 23	24,00	53,17	48,11	5,06	21,619	18,738	2,881	0,692	0,701	2,881	0,285
17.07.2024 23	24,00	55,54	47,49	8,05	25,765	21,825	3,940	0,715	0,722	3,940	0,347
18.07.2024 23	24,00	57,57	49,20	8,37	25,191	22,021	3,170	0,725	0,732	3,170	0,327
19.07.2024 23	24,00	57,84	49,34	8,50	25,605	21,980	3,625	0,717	0,724	3,625	0,351
20.07.2024 23	24,00	56,52	48,39	8,13	25,614	21,944	3,670	0,730	0,738	3,670	0,342
21.07.2024 23	24,00	56,22	48,09	8,13	25,754	21,751	4,003	0,721	0,728	4,003	0,356
Среднее	23,84	57,45	48,75	8,70	23,895	20,484	3,554	0,726	0,734	3,554	0,347
Итого	738,92				752,394	642,209	110,185			110,185	10,764

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2024	3944,576	332,574
21.07.2024	4050,317	343,337

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru