

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.07.2024 23	24,00	55,20	47,20	8,00	22,814	19,776	3,037	0,699	0,708	3,037	0,293
23.07.2024 23	24,00	57,96	49,27	8,69	25,417	22,067	3,350	0,738	0,745	3,350	0,343
24.07.2024 23	24,00	56,30	47,99	8,31	25,519	21,959	3,561	0,737	0,744	3,561	0,340
25.07.2024 23	24,00	56,08	48,00	8,08	26,537	22,701	3,836	0,740	0,745	3,836	0,353
26.07.2024 23	24,00	56,76	48,29	8,47	25,241	22,036	3,205	0,738	0,745	3,205	0,330
27.07.2024 23	24,00	53,78	46,22	7,56	25,313	21,877	3,436	0,737	0,744	3,436	0,316
28.07.2024 23	24,00	51,74	44,67	7,07	25,498	21,811	3,687	0,731	0,738	3,687	0,312
29.07.2024 23	24,00	50,97	43,97	7,00	24,794	21,126	3,668	0,709	0,716	3,668	0,298
30.07.2024 23	24,00	56,08	47,38	8,70	24,488	21,196	3,292	0,704	0,714	3,292	0,330
31.07.2024 23	24,00	57,73	48,85	8,88	25,167	22,004	3,163	0,732	0,739	3,163	0,338
01.08.2024 23	24,00	57,95	48,91	9,04	25,603	21,803	3,800	0,741	0,748	3,800	0,370
02.08.2024 23	24,00	57,41	48,51	8,90	25,063	21,881	3,182	0,736	0,742	3,182	0,338
03.08.2024 23	24,00	57,85	48,90	8,95	25,546	21,721	3,826	0,733	0,739	3,826	0,369
04.08.2024 23	24,00	56,91	48,27	8,64	25,693	21,674	4,019	0,722	0,729	4,019	0,369
05.08.2024 23	24,00	58,24	49,30	8,94	25,283	21,814	3,469	0,732	0,739	3,469	0,353
06.08.2024 23	24,00	57,10	48,53	8,57	24,795	21,871	2,924	0,744	0,750	2,924	0,318
07.08.2024 23	24,00	57,34	48,58	8,76	25,479	21,750	3,729	0,733	0,740	3,729	0,359
08.08.2024 23	24,00	56,94	48,27	8,67	24,722	21,867	2,855	0,731	0,738	2,855	0,316
09.08.2024 23	24,00	57,95	49,16	8,79	25,012	22,072	2,941	0,730	0,737	2,941	0,326
10.08.2024 23	24,00	56,71	48,42	8,29	25,817	21,889	3,927	0,732	0,739	3,927	0,358
11.08.2024 23	24,00	56,94	48,49	8,45	25,083	21,792	3,291	0,723	0,730	3,291	0,331
12.08.2024 23	24,00	57,01	48,65	8,36	25,702	22,336	3,366	0,727	0,733	3,366	0,338
13.08.2024 23	24,00	58,25	49,35	8,90	25,345	22,153	3,191	0,734	0,740	3,191	0,342
14.08.2024 23	24,00	58,01	49,11	8,90	25,113	21,778	3,335	0,730	0,737	3,335	0,346
15.08.2024 23	24,00	57,51	48,71	8,80	25,448	21,724	3,724	0,738	0,745	3,724	0,360
16.08.2024 23	24,00	57,99	49,04	8,95	25,210	21,866	3,344	0,726	0,733	3,344	0,347
17.08.2024 23	24,00	57,19	48,56	8,63	25,247	21,758	3,489	0,726	0,733	3,489	0,344
18.08.2024 23	24,00	56,98	48,41	8,57	25,587	21,641	3,946	0,718	0,726	3,946	0,364
19.08.2024 23	24,00	57,23	48,70	8,53	25,380	21,895	3,484	0,735	0,741	3,484	0,342
20.08.2024 23	24,00	57,25	48,75	8,50	25,127	21,723	3,405	0,733	0,739	3,405	0,337
21.08.2024 23	24,00	57,86	49,20	8,66	25,392	21,874	3,518	0,734	0,741	3,518	0,350
Среднее	24,00	56,75	48,25	8,50	24,862	21,550	3,452	0,730	0,737	3,452	0,340
Итого	744,00				782,435	675,435	107,000			107,000	10,530

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.07.2024	4050,317	343,337
21.08.2024	4152,991	353,867

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru