

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.08.2024 23	24,00	58,19	49,59	8,60	24,899	21,307	3,592	7,505	7,576	3,592	0,352
23.08.2024 23	24,00	57,46	49,09	8,37	25,240	21,948	3,292	7,526	7,597	3,292	0,332
24.08.2024 23	24,00	58,01	49,33	8,68	25,272	21,930	3,342	7,576	7,638	3,342	0,342
25.08.2024 23	24,00	58,56	49,74	8,82	25,354	21,921	3,433	7,515	7,587	3,433	0,351
26.08.2024 23	24,00	57,54	48,94	8,60	25,125	21,976	3,150	7,526	7,597	3,150	0,330
27.08.2024 23	24,00	57,05	48,54	8,51	25,294	21,796	3,499	7,607	7,678	3,499	0,343
28.08.2024 23	24,00	57,43	48,81	8,62	24,909	21,973	2,936	7,566	7,627	2,936	0,321
29.08.2024 23	24,00	58,36	49,52	8,84	25,160	21,938	3,221	7,566	7,638	3,221	0,339
30.08.2024 23	24,00	57,42	48,86	8,56	24,877	21,968	2,909	7,597	7,668	2,909	0,319
31.08.2024 23	24,00	57,49	48,97	8,52	25,133	21,924	3,210	7,597	7,668	3,210	0,331
01.09.2024 23	24,00	56,11	48,02	8,09	25,165	21,862	3,302	7,434	7,505	3,302	0,321
02.09.2024 23	24,00	56,27	48,11	8,16	24,841	21,993	2,849	7,556	7,617	2,849	0,305
03.09.2024 23	24,00	57,38	48,91	8,47	24,448	22,038	2,411	7,658	7,719	2,411	0,293
04.09.2024 23	24,00	57,27	48,82	8,45	24,720	21,967	2,753	7,566	7,638	2,753	0,308
05.09.2024 23	24,00	57,30	48,73	8,57	24,619	21,956	2,663	7,607	7,668	2,663	0,306
06.09.2024 23	24,00	57,43	48,82	8,61	24,814	21,950	2,865	7,597	7,658	2,865	0,317
07.09.2024 23	24,00	57,01	48,41	8,60	25,090	21,845	3,245	7,587	7,658	3,245	0,333
08.09.2024 23	24,00	56,30	47,94	8,36	25,157	21,736	3,421	7,485	7,556	3,421	0,334
09.09.2024 23	24,00	56,55	48,13	8,42	24,765	21,960	2,805	7,576	7,638	2,805	0,308
10.09.2024 23	24,00	56,76	48,25	8,51	24,210	22,021	2,190	7,597	7,668	2,190	0,283
11.09.2024 23	24,00	57,50	48,98	8,52	24,475	22,002	2,473	7,566	7,638	2,473	0,296
12.09.2024 23	24,00	57,66	49,25	8,41	24,624	21,918	2,706	7,617	7,689	2,706	0,306
13.09.2024 23	24,00	55,62	48,24	7,38	24,221	21,338	2,883	7,434	7,495	2,883	0,300
14.09.2024 23	24,00	56,06	47,96	8,10	25,361	22,400	2,961	7,689	7,740	2,961	0,311
15.09.2024 23	24,00	56,07	47,84	8,23	25,820	21,813	4,007	7,576	7,638	4,007	0,357
16.09.2024 23	24,00	56,13	47,75	8,38	24,749	21,941	2,808	7,648	7,709	2,808	0,306
17.09.2024 23	24,00	55,35	47,10	8,25	24,960	21,951	3,008	7,729	7,780	3,008	0,310
18.09.2024 23	24,00	54,38	46,32	8,06	25,044	21,823	3,221	7,627	7,689	3,221	0,312
19.09.2024 23	24,00	54,91	46,58	8,33	24,995	21,906	3,089	7,668	7,729	3,089	0,314
20.09.2024 23	24,00	55,90	47,22	8,68	24,834	21,931	2,903	7,648	7,709	2,903	0,316
Среднее	24,00	56,85	48,43	8,42	24,566	21,660	3,038	7,582	7,647	3,038	0,320
Итого	720,00				748,176	657,031	91,145			91,145	9,599

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.08.2024	4152,991	353,867
20.09.2024	4240,151	363,466

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru